

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija i energetska sanacija Opšte bolnice Pirot i izgradnja pomoćnog objekta za montažu solarnih kolektora**

Referentni broj: **404-476/2020**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, molimo Vas da nam dostavite šeme stolarije. Srdačan pozdrav	Poštovani, šema stolarije je poslata na objavljivanje uz konkursnu dokumentaciju
Poštovani, da li možete da u posebnom dokumentu objavite šeme stolarije za predmetni objekat?	Poštovani, šema stolarije je poslata na objavljivanje uz konkursnu dokumentaciju
<p>Poštovani,</p> <p>U nastavku zahtevamo od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u otvorenom postupku javne nabavke Gradske uprave Pirot - Rekonstrukcija i energetska sanacija Opšte bolnice Pirot i izgradnja pomoćnog objekta za montažu solarnih kolektora, pri čemu ukazujemo naručiocu da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci:</p> <p>1. U delu Tehničkih specifikacija navodite da Obrazac o proizvođačima materijala i opreme čini obavezni deo ponude i sastavni je deo ugovora o izvođenju radova. Takođe, u delu Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu navodite da zahtevate dostavljanje i dokumenta „Obrazac o proizvođačima materijala i opreme - Ponuđač je u obavezi da Obrazac o proizvođačima materijala i opreme popuni u potpunosti“. Dalje u delu tehničkih specifikacija navodite „Pojam „ili odgovarajuće“, za određene stavke, navedene u Obrascu o proizvođačima materijala i opreme, ponuđač dokazuje navođenjem proizvođača i modela koji nudi i dostavljanjem tehničkih listova svih dobara, proizvoda ili materijala navedenih u Obrascu o proizvođačima materijala i opreme“.</p> <p>S tim u vezi, ukazujemo Naručiocu da predmetni Obrazac nije sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije i pozivamo Naručioca da isti sačini i objavi, kako bi ponuđači bili sigurni da su za sve stavke za koje je to potrebno naveli proizvođača materijala i opreme koje nude.</p> <p>Dalje u vezi sa navedenim ukazujemo da ste naveli „Naručilac, će u skladu sa članom 119. Zakona o javnim nabavkama, pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahtevati od ponuđača koji je dostavio ekonomski</p>	<p>1,2,3,4 Naručilac je izmenio Konkursnu dokumentaciju</p> <p>5. Sintaksa data uslovom da sertifikati budu „u logičkoj vezi sa predmetnom javne nabavke“ je postavljena kako ne bi bilo moguće prilagati sertifikate za druge oblasti (npr. Proizvodnja odevnih predmeta...). Potrebno je da predmetni sertifikat bude izdat pored ostalog i za radove. Sertifikat za projektovanje ili vršenje stručnog nadzora u oblasti prema predmetu javne nabavke neće biti prihvaćen ukoliko je izdat samo za navedene usluge.</p> <p>6. Ukoliko se u opisu radova datih obrascem strukture cene, niti u tekstualnom delu projektne dokumentacije ne navodi potreba za demontažom i upravljanjem opasnim otpadom nije potrebno angažovanje lica sa dozvolom za upravljanje opasnim otpadom. Po pitanju potrebe dostavljanja dokaza postupiti u skladu sa ZJN.</p>

najpovoljniju ponudu da u primerenom roku, ne kraćem od pet radnih dana, dostavi Tehničke listove svih dobara, proizvoda ili materijala navedenih u Obrascu o proizvođačima materijala i opreme“, dok se navedena odredba Zakona odnosi na dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, a ne i tehničkih specifikacija.

2. U delu Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu navodite da je potrebno da ponuđači trebaju da dostave Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude - Bankarska garancija za ozbiljnost ponude sa naznačenim iznosom ne manjim od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a...

U vezi sa navedenim, ukazujemo Naručiocu da je članom 94. stav 2. Zakona propisano da sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude ne može da bude veće od 3% vrednosti ponude bez poreza na dodatu vrednost, te pozivamo Naručioca da otkloni ovu nepravilnost u konkursnoj dokumentaciji.

3. U delu konkursne dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, navedeno je u delu 2. Finansijski i ekonomski kapacitet, tačka 2.2. Određeni prihod da „ostvareni poslovni prihod u poslednje tri godine (2017, 2018, 2019) za koje su dostavljeni podaci u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti mora da bude veći od 650.000.000,00 dinara bez PDV-a“, dok je u delu „Oblast za koju se traži određeni prihod navedeno „Građevinski radovi“.

S tim u vezi, pozivamo Naručioca da se izjasni na koji će se način u stručnoj oceni ponuda dokazivati da je zahtevani prihod ostvaren u oblasti „Građevinski radovi“ (napominjemo da ste u delu dokaza zahtevali „opšte“ dokaze iz kojih navedeno u principu ne proizilazi)? Da li će za dokazivanje ovog uslova biti dovoljno dostaviti dokaze o realizaciji ugovora iz prvog dela uslova u pogledu Spiska izvedenih radova?

Takođe, ukazujemo da je identičan iznos prihoda zahtevan i u delu uslova u tački 1.1. koji se odnosi na sve prihode ponuđača u poslednje tri godine, a ne samo u oblasti „Građevinski radovi“.

4. U delu konkursne dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, navedeno je u delu 3. Tehnički i stručni kapacitet, tačka 3.1. Spisak izvedenih radova „najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnosi na izvođenje radova za rekonstrukciju ili izgradnju (ugradnju) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode u objektima

zdravstvene namene korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora“.

U vezi sa navedenim, prvo pozivamo Naručioca da se izjasni da li se uslov iz tačke 3.1. sastoji iz dva odvojena uslova (prvi deo se odnosi na izvođenje građevinskih i sl. radova u zahtevanoj vrednosti, a drugi na sporni uslov koji gore navodimo)? Da li se period od šest godina koji je naveden za prvi deo uslova odnosi i na sporni uslov? Da li se za sporni uslov zahteva iznos izvedenih radova?

Zatim, pozivamo Naručioca da potvrdi da se ovaj i drugi kriterijumi za izbor privrednog subjekta mogu dokazivati preko podizvođača, što je u skladu sa članom 118. Zakona.

Dalje ukazujemo Naručiocu da je deo uslova koji se odnosi na to da se zahtevane reference moraju odnositi na „u objektima zdravstvene namene“ diskriminatorski i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te da je ovaj deo uslova potrebno brisati, jer se njime ograničava konkurencija na način koji je protivan odredbama Zakona i praksi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Naime, sasvim je jasno da je neopravdano ograničena konkurencija kada se zahteva da se predmetni radovi odnose samo na objekte zdravstvene namene, a da je pritom dovoljno da su predmetni radovi izvedeni i na drugom javnom objektu ili objektu gde je investitor bilo lice koje nije deo javnog sektora, jer se sposobnost i iskustvo ponuđača u izvođenju predmetnih radova dokazuje izvedenim predmetnim radovima bez obzira na to koji je tip objekta ili ko je investitor.

S tim u vezi ukazujemo Naručiocu na primere prakse Republičke komisije, koji su brojni. Tako ovaj organ u Rešenju br. 4-00-2822/2015 navodi da kada je u pitanju poduslov sadržan u okviru spornog dodatnog uslov za učešće a prema kojem najmanje tri od ukupno izgrađenih objekata koji čine traženi poslovni kapacitet moraju biti oni koji se klasifikuju kao objekti javne namene, Republička komisija konstatuje da u odnosu na isti nije utvrđeno postojanje logičke veze sa predmetom konkretne javne nabavke. Navedeno proizilazi i iz Rešenja ovog organa br. 4-00-827/2016, u kojem se navodi da je naručilac neopravdano postavio uslov da je ponuđač implementirao softver u firmi koja se bavi komunalnom ili energetsom delatnošću (ne može se dovesti u vezu predmet javne nabavke i delatnost preduzeća...). Primeri ovog organa u vezi sa navedenim pitanjem su brojni.

5. U delu konkursne dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, navedeno je u delu 4. Standardi osiguranja kvaliteta i standardi upravljanja životnom sredinom, tač. 4.1. i 4.2, da zahtevani sertifikati moraju biti „za oblast sertifikacije koja je u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke“.

S tim u vezi, a u cilju pripremanja prihvatljive ponude, pozivamo Naručioca da odredi koje su oblasti sertifikacije „u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke“.

<p>6. Pozivamo Naručioca da potvrdi da uz ponudu ponuđači nisu dužni da dostavljaju dokaze, niti da u ovoj fazi u postupku javne nabavke angažuju lica u vezi sa upravljanjem otpadom, odnosno da se obaveze koje su navedene u delu konkursne dokumentacije „Tehnička dokumentacija i planovi“ odnose isključivo na fazu realizacije ugovora/izvođenje radova.</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>U delu kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma na strani br.9 između ostalog zahtevano je i:-najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnosi na izvođenje radova za rekonstrukciju ili izgradnju (ugradnju) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode u objektima zdravstvene namene korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora.</p> <p>Obzirom da predmetna pozicija ne čini više od 15% vrednosti nabavke ovakav uslov je diskriminišući i nameće se osnovana sumnja da se tender prilagođava određenom ponuđaču. Stoga Vas molimo da uskladite Vaš stav sa Zakonom o javnim nabavkama i izmenite ovaj zahtev konkursne dokumentacije te omogućite učešće što većeg broja ponuđača.</p> <p>Nadamo se da ćete usvojiti ove primedbe jer u suprotnom ćemo biti prinuđeni da podnesemo Zahtev za zaštitu prava ponuđača u ovoj fazi postupka.</p>	<p>Postovani,</p> <p>Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju</p>
<p>Postovani,</p> <p>u delu "Tehnicka dokumentacija i planovi 12.08" navedeno je da sastavni deo konkursne dokumentacije čini projektna dokumentacija:</p> <p>Glavna sveska kao i projekti arhitekture, konstrukcije, i svih instalacija, glavni projekat zaštite od požara, i elaborati.</p> <p>Ovim putem vas molimo da u najskorijem roku okacite pomenutu dokumentaciju, zajedno sa svim crtezima i specifikacijom.</p>	<p>Poštovani, navedena dokumenta čine sastavni deo KD.Uvid u kompletan projekat Ponuđač ima u toku obilaska lokacije bez ograničenja vremena za pregled.</p>
<p>Postovani, molimo Vas da nam odgovorite na pitanje, a tiče se popunjavanja Izjave u delu kadriovskog kapaciteta.</p> <p>Da li u obrazac izjave upisujemo imena i prezimena i opis poslova za svih 75 zaposlenih, uključujući tražene inženjere sa licencama i min 20 izvršilaca koji poseduju uverenje o sposobnosti za rad na visini ili upisujemo samo inženjere sa</p>	<p>Poštovani, potrebno je upisati imena zahtevanih inženjera i 20 lica predviđenih za rad na visini.</p>

<p>licencama i 20 zaposlenih koji su osposobljeni za rad na visini ?</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>karakteristike i količine traženih kupola u šemama i predmeru se razlikuju, isto vazi i za bravariju .Potrebno je usaglasiti šeme i predmer.</p>	<p>Naručilac je izmenio Konkursnu dokumentaciju</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Na osnovu člana 97. Zakona o javnim nabavkama, u postupku javne nabavke radova - Rekonstrukcija i energetska sanacija Opšte bolnice Pirot i izgradnja pomoćnog objekta za montažu solarnih kolektora, na osnovu egzegeze dokumentacije u predmetnom postupku, kao član grupe privrednih subjekata udruženih oko zajedničkog cilja koji se ogleda u podnošenju ponude u predmetnom postupku javne nabavke i naposljetku zaključenja ugovora, podnosimo Vam zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima te Vam ukazujemo na nedostatke i nepravilnosti u vezi sa dokumentacijom o nabavci kako sledi:</p> <p><b>1. TEHNIČKI I STRUČNI KAPACITET</b></p> <p>S obzirom na propisane uslove u delu „Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta“ pod tačkom 3.2 Tehnička lica ili tela, izvođenje radova, postavljamo Vam sledeća pitanja:</p> <p><b>1.1</b> Iz kog razloga Naručilac nije jasno propisao minimalne kvalifikacije zahtevanih 75 izvršilaca? Koju vrstu poslova očekuje da će navedeni izvršioci da rade? Da li će se smatrati adekvatnim dokazom i ispunjenim kriterijumom ukoliko privredni subjekt raspolaže sa 75 zaposlenih/radno angažovanih sekretarica, ili čistačica, ili domara, ili kafe kuvarica, ili prevodilaca, ili službenika za javne nabavke i sl.? Prateći praksu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Naručilac nije dokazao logičku vezu sa predmetom javne nabavke ukoliko nije na jasan način odredio kvalifikacije zahtevanih lica odnosno ukoliko nije dokazao da je angažovanje i raspolaganje sa navedenim licima opravdano u cilju realizacije predmeta javne nabavke. Molimo Naručioca da izbriše predmetni sporni uslov.</p> <p>U zavisnosti od odgovora Naručioca, zadržavamo pravo podnošenja Zahteva za zaštitu prava.</p>	<p>Postovani, Predmetni uslov je u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke ukoliko se gleda u duhu sa ostalim navedenim uslovima. Naime, davati neophodne klasifikacije određenih radnika otežava pripremu dokumentacije za predmtnu JN. Ukoliko posmatarmo ponuđača koji se bavi radovima na objektima, sama struktura tog ponuđača zahteva određen broj radnika, tehničkog osoblja i pratećih usluga, što sve zajedno čini jedan pravni subjekt. U delu stručnog kapaciteta zahtevan je određen broj inženjera, stručnih lica koja će voditi radove na samom objektu, kao i određen broj radnka osposobljenih za rad na visini. Uslov da neko poseduje 75 zaposlenih ponuđači mogu ispuniti i zajednički.</p> <p>Ukoliko neko smatra da sa 75 zaposlenih kuvarica može da učestvuje na predmetnoj JN i da izvrši sve neophodne radove ima prvo da se prijavi po predmetu JN, što svakako čini uz davanje garancija, te sa strane NARučioca ne postoji ništa sporno u zadatom uslovu.</p> <p>Prema obimu posla, Naručilac smatra daje 75 zaposlenih optimalan broj za izvršenje radova u predviđenom roku, od čega deo čine stručno osoblje i radnici a deo prateće radne aktivnosti. U samom uslovu, dodatno je zahtevan nivo stručnosti (inženjeri sa licencom) kao i deo radnika iz uslova bezbednosti.</p> <p>Naručilac ostaje pri zahtevu.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:</p>	<p>Postovani, naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju</p>

<p>1. Za sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude tražite 10% za ozbiljnost ponude. Po članu zakona 94. ZJN stav1.tačka1)ovog člana sredstvo obezbeđenja ne može da bude veće od 3% vrednosti ponude bez pdv-a. Molimo Vas da usaglasite svoj zahtev sa Zakonom o javnim nabavkama.</p> <p>2. Definišite nam da li je potrebno u ponudi da Ponuđač dostavi sredstvo obezbeđenja ( garanciju ili pismo o namerama za izdavanje ili obavezujuće pismo o namerama ) za avans ili je to obavezujuće nakon zaključenog ugovora? I da li je obavezno da Ponuđač zahteva avans?</p> <p>S poštovanjem</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo Vas da nam definišete u kom delu konkursne dokumentacije se nalazi OBRAZAC O PROIZVOĐAČIMA MATERIJALA I OPREME koji trebamo da dostavimo u okviru dela ponude "DRUGI DOKUMENTI"?</p> <p>S postovanjem</p>	<p>Naručilac je izmenio Konkursnu dokumentaciju</p>
<p>Da li je potrebno u ponudi da Ponuđač dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za avans ? I da li je obavezno da Ponuđač zahteva avans?</p>	<p>Postovani, naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju</p>
<p>Poštovani da li možete da objavite obrazac o proizvođačima materijala i opreme?</p>	<p>Postovani, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju</p>
<p>S obzirom da je predmet nabavke rekonstrukcija "Rekonstrukcija i energetska sanacija Opšte Bolnice Pirost i izgradnja novog pomoćnog objekta za montažu solarnih kolektora" kao i da je predmetni objekat spada u objekte zdravstvene namene klasifikacioni broj 12641, predlažemo sledeću izmenu.</p> <p>Da je ponuđač u prethodnih šest godina od dana objave Poziva na Portalu javnih nabavki, a u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti, realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od najmanje 650.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na rekonstrukciji objekata zdravstvene namene klasifikacioni broj 12641.</p>	<p>Postovani, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju</p>
<p>Da li je potrebno dostaviti obavezujuća pisma o namerama banke za dobro izvršenje posla i povraćaj avansa?</p>	<p>Postovani, naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju</p>
<p>Da li je potrebno dostaviti za opremu (konzolna dizalica, autodizalica/kran, skela) važeća uverenja o izvršenom tehničkom pregledu?</p>	<p>Postovani, naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju</p>
<p>Poštovani,</p>	<p>Poštovani, Ponuđač dostavlja svoj Obrazac potvrde o realizaciji ranije zaključenih ugovora.</p>

<p>Molimo Vas da objavite Obrazac potvrde o realizaciji ranije zaključenih ugovora.</p> <p>Unapred hvala.</p>	
<p>Poštovani, molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:</p> <p>01. Zbog čega Naručilac u odgovorima i izmenama dodatno ograničava krug ponuđača tražeći dodatno minimalnu površinu kolektora po ugovoru od 160 m<sup>2</sup> ?</p> <p>02. Zbog čega Naručilac traži dva ugovora koja se odnose na zdravstvene ustanove ili drugi javni objekat (ako smo dobro razumeli iz odgovora, da u obzir dolaze i drugi javni objekti), kada je u pitanju već integrisan solarni sistem u postojeći sistem bolnice i gde je potrebno samo izmestiti kolektore, a sami radovi se odnose u najvećoj meri na bravariju, tako da integracija solarnog sistema u ovom slučaju pravi samo diskriminatorni uslov.</p> <p>03. Zbog čega je Naručilac dodatno suzio krug ponuđača smanjivanjem uslova sa 6 na 5 godina (kao da odgovorima pokušava da favorizuje određenog ponuđača, a pitanje je bilo u pravcu definisanja uslova za jednako učešće svih zainteresovanih ponuđača ?</p> <p>04. Zašto Naručilac 10 dana pre predaje tendera, na pitanje Ponuđača, menja uslove KD, čime smanjuje konkurenciju i jednakost Ponuđača, favorizirajući pojedine Ponuđače i time narušava osnovna načela Javne nabavke ?</p> <p>05. Zašto Naručilac nije predvideo dodatni suslov koji se odnosi na solarne kolektore pre raspisivanja ili tokom objavljivanja konkursne dokumentacije ili je na ovaj način hteo da smanji broj Ponuđača ?</p> <p>6. Menjanjem uslova u Konkursnoj dokumentaciji u delu traženja obavezujućih pisama o namerama za avans, dobro izvršenje posla i garantni rok, 10 dana pre predaje tendera, smatramo da Naručilac mora da produži rok predaje tendera.</p>	<p>1. Naručilac je na pitanja potencijalnih ponuđača u kojima se napominje da nema potrebe ograničiti da su ugovori za radove na solarnim panelima vezani za objekte u zdravstvu izmenio i dao uslov da su dva ugovora za radove na solarnim panelima sa određenom površinom.</p> <p>Kak one bi dolazilo do zabune, Naručilac će još jednom uskladiti ovaj uslov sa zahtevima i olakšati isti.</p> <p>2. Prema tehnologiji potrebnoj da se radovi izvedu, nije potrebno „samo“ izmestiti solarne kolektore već promeniti lokaciju istih sa stavljanjem sistema u rad, te se iz tog razloga zahteva iskustvo na istim ili sličnim radovima.</p> <p>3. Uslov je dat iz potrebe usaglašavanja sa novim ZJN, član .124.</p> <p>4. Svaka izmena uslova data je u cilju usaglašavanja sa novim ZJN ili povećanja konkurencije, te Naručilac na ovo pitanje nema daljih komentara.</p> <p>5. Naručilac je prvom objavom predvideo uslov postojanja dva ugovora vezao za radove na solarnim panelima, te time je i sam uslov dat. Izmenom je dozvoljeno da se pored ugovora na medicinskim objektima dostave i drugi radovi sličnog tipa. Te na taj način nije dat novi uslov, već proširenje postojećeg uslova.</p> <p>6. Rok će biti produžen</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Prema članu 5. ZJN, Naručilac je u primeni ovog zakona obavezan da postupa na ekonomičan i efikasan način, da obezbedi konkurenciju, jednak položaj svih privrednih subjekata, bez diskriminacije, kao i da postupa na transparentan i proporcionalan način.</p> <p>Javna nabavka ne sme da bude oblikovana sa namerom izbegavanja primene ovog zakona ili izbegavanja primene odgovarajuće vrste postupka javne nabavke ili sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili nepovoljniji položaj.</p> <p>Uzimajući u obzir da ste promenom konkursne dokumentacije, objavljenu dana 19.09.2020.godine na Portalu javnih nabavki, izvršili IZMENU KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA sa uputstvima gde ste u delu tehničkog i stručnog kapaciteta ograničili,</p>	<p>Naručilac je na pitanja potencijalnih ponuđača u kojima se napominje da nema potrebe ograničiti da su ugovori za radove na solarnim panelima vezani za objekte u zdravstvu izmenio i dao uslov da su dva ugovora za radove na solarnim panelima sa određenom površinom.</p> <p>Prema tehnologiji potrebnoj da se radovi izvedu, nije potrebno „samo“ izmestiti solarne kolektore već promeniti lokaciju istih sa stavljanjem sistema u rad, te se iz tog razloga zahteva iskustvo na istim ili sličnim radovima.</p> <p>Kako na lokaciji postoji oko 200m<sup>2</sup> solarnih panela, tako je i uslov od 160m<sup>2</sup> smatran prihvatljivim.</p> <p>Nakon dodatnih pitanja Naručilac će preforulisati i još jednom uskladiti ovaj uslov sa zahtevima i olakšati isti.</p>

<p>odnosno, potpuno neopravdano doveli u nepovoljniji položaj potencijalnog Ponuđača, a naročito bilo kojeg privrednog subjekta da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatornog kriterijuma „ – najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnose na izvođenje radova na rekonstrukciji ili izgradnji (ugradnji sistem za zagrevanje sanitarne tople vode u objektima zdravstvene namene, a da je pritom dovoljno da su predmetni radovi izvedeni i na drugom javnom objektu gde je investitor bilo lice koje nije deo javnog sektora korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, minimalne površine kolektora 160m2 po ugovoru“, ukazujemo Vam da ste prekršili član 7.ZJN- Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije.</p> <p>Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke kao i dokazi moraju da budu srazmerni obimu, prirodi i složenosti javne nabavke i ugovora koji proizilazi iz te nabavke, u skladu sa članom 10. ZJN- Načelo proporcionalnosti.</p> <p>Iz navedenog proizilazi naše pitanje: Zašto je Naručiocu bitan uslov da potencijalni Ponuđač u delu Tehničkog i stručnog kapaciteta mora da dokaže svoje iskustvo kroz 2 ( dva ) navedena ugovora površine 160m2 po ugovoru, jer na području Srbije ima veoma mali broj kolektora za grejanje sanitarne tople vode u toj površini, samim tim i veoma mali broj referenci.</p> <p>Tako da na direktran način Naručioc radova onemogućava konkurentnost predmetne Javne nabavke. Pogotovo uzimajući u obzir da se u traženim radovima vrši samo montaža i demontaža postojećih kolektora i da vrednosno ova pozicija čini manje od 0,7% procenjene vrednosti radova, a ne iziskuju posebnu vrstu složenosti radova i na postrojenjima sa manjom kvadraturom. Na ovaj način Naručilac određene privredne subjekte dovodi u povoljniji ili nepovoljniji položaj.</p> <p>Takođe, razumemo da je Naručiocu bitno da Ponuđač dokaže svoje iskustvo u pogledu ranije izvršenih ugovora i ima potrebno iskustvo za izvršenje ugovora o javnoj nabavi sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, ali smatramo da ukoliko je privredni subjekat zainteresovan za učešće u ovom postupku, svakako da to može da dokaže već izvedenim radovima i sa manjom površinom kolektora po Ugovoru.</p> <p>Molimo Naručioca da uvaži našu sugestiju i kroz izmenu konkursne dokumentacije ispravi svoje nedostatke i postupi po ZJN.</p> <p>S poštovanjem</p>	
<p>Molimo da nam za potrebe pripreme ponude u postupku javne nabavke radova "Radovi na rekonstrukciji i energetske sanaciji Opšte bolnice Piroć i izgradnji pomoćnog objekta za montažu solarnih kolektora", JN br. 404-476/20, a u skladu sa čl. 97 ZJN detaljno pojasnite sledeće:</p>	<p>Naručilac je na pitanja potencijalnih ponuđača u kojima se napominje da nema potrebe ograničiti da su ugovori za radove na solarnim panelima vezani za objekte u zdravstvu izmenio i dao uslov da su dva ugovora za radove na solarnim panelima sa određenom površinom.</p> <p>Kako na lokaciji postoji oko 200m2 solarnih panela, tako je i uslov od 160m2 smatran prihvatljivim.</p>



Nakon izmene od 19.09.2020. godine, u delu kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, pod tačkom 3. Tehnički i stručni kapaciteti, 3.1. Spisak izvedenih radova navedeno je Dodatni opis kriterijuma: Da je ponuđač u prethodnih pet godina od dana objave Poziva na Portalu javnih nabavki, a u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti, realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od najmanje 650.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji objekata visokogradnje (stambeni, stambeno-poslovni, poslovni i javni objekti).

-najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnosi na izvođenje radova za rekonstrukciju ili izgradnju (ugradnju) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode u objektima zdravstvene namene, a da je pritom dovoljno da su predmetni radovi izvedeni i na drugom javnom objektu gde je investitor bio lice koje nije deo javnog sektora korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, minimalne površine kolektora 160 m2 po ugovoru.

Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma:

1. potpisane Potvrde naručilaca o ranije realizovanim ugovorima.
2. Fotokopije Ugovora na koje se potvrda odnosi.
3. Fotokopije odgovarajućih strana Okončanih situacija (prve i poslednje i drugih po potrebi) po tim ugovorima.

Smatramo da su ovakvim zahtevom povređene odredbe člana 5., 7., 9., člana 114. stav 4. i člana 133 stav 2. Zakona o javnim nabavkama (neopravdano diskriminisanje privrednog subjekta i ograničavanja konkurencije) te Vas molimo da uskladite svoj stav sa Zakonom o javnim nabavkama 91/19 i izmenite ovaj zahtev u pogledu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i omogućite učešće što većeg broja privrednih subjekata, posebno imajući u vidu da je u odnosu na reference, te da se nameće osnovana sumnja da se javna nabavka prilagođava određenom ponuđaču.

Posebno što ste opredelili deo uslova za reference isključivo na osnovu diskriminacionog predmetne javne nabavke, i što zahtevate reference za izvedene radove na rekonstrukciji ili izgradnji (ugradnji) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode u objektima zdravstvene namene, a da je pritom dovoljno da su predmetni radovi izvedeni i na drugom javnom objektu gde je investitor bio lice koje nije deo javnog sektora korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, minimalne površine kolektora 160 m2 po ugovoru, i to MINIMUM 2 UGOVORA.

Nakon dodatnih pitanja Naručilac će preforumlisati i još jednom uskladiti ovaj uslov sa zahtevima i olakšati isti.

1. Naručilac je na pitanja potencijalnih ponuđača u kojima se napominje da nema potrebe ograničiti da su ugovori za radove na solarnim panelima vezani za objekte u zdravstvu izmenio i dao uslov da su dva ugovora za radove na solarnim panelima sa određenom površinom.

Kako na lokaciji postoji oko 200m2 solarnih panela, tako je i uslov od 160m2 smatran prihvatljivim.

Nakon dodatnih pitanja Naručilac će preforumlisati i još jednom uskladiti ovaj uslov sa zahtevima i olakšati isti.

2. Naručilac je na pitanja potencijalnih ponuđača u kojima se napominje da nema potrebe ograničiti da su ugovori za radove na solarnim panelima vezani za objekte u zdravstvu izmenio i dao uslov da su dva ugovora za radove na solarnim panelima sa određenom površinom.

Kako na lokaciji postoji oko 200m2 solarnih panela, tako je i uslov od 160m2 smatran prihvatljivim.

Nakon dodatnih pitanja Naručilac će preforumlisati i još jednom uskladiti ovaj uslov sa zahtevima i olakšati isti.

3. Naručilac je na pitanja potencijalnih ponuđača u kojima se napominje da nema potrebe ograničiti da su ugovori za radove na solarnim panelima vezani za objekte u zdravstvu izmenio i dao uslov da su dva ugovora za radove na solarnim panelima sa određenom površinom.

Kako na lokaciji postoji oko 200m2 solarnih panela, tako je i uslov od 160m2 smatran prihvatljivim.

Nakon dodatnih pitanja Naručilac će preforumlisati i još jednom uskladiti ovaj uslov sa zahtevima i olakšati isti.

4. Na lokaciji postoji oko 200m2 solarnih panela, tako je i uslov od 160m2 smatran prihvatljivim.

Nakon dodatnih pitanja Naručilac će preforumlisati i još jednom uskladiti ovaj uslov sa zahtevima i olakšati isti.

5. Prema obimu posla za uslov:

- najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 400 ili 401 ili 410 ili 411 ili 800-koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci potrebno je da je lice angažovano na puno radno vreme na bilo koji način od navedenih.

Prema obimu posla uslov:

- najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu 450 koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci - najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu 430 koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci moguće je angažovanje sa 30% radnog vremena ili više na bilo koji način od navedenih.

Za lice za bezbednost i zdravlje na radu potrebno je angažovanje na puno radno vreme.

Najpre ukazujemo naručiocu na to da se izjasnio kontradiktorno u odgovorima na zahteve za dodatnim pojašnjenjima, odnosno izmenama u pogledu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, a u vezi sa poslovnim kapacitetom, a istovremeno kriterijume dodatno čini diskriminatorski : U objektima zdravstvene namene, a da je pritom dovoljno da su predmetni radovi izvedeni i na drugom javnom objektu gde je investitor bio lice koje nije deo javnog sektora korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, minimalne površine kolektora 160 m2 po ugovoru.

Pitanje 1:

Postavlja se pitanje zašto naručilac propisuje dodatni uslov poslovnog kapaciteta za radove na rekonstrukciji ili izgradnji (ugradnji) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode u objektima zdravstvene namene, a da je pritom dovoljno da su predmetni radovi izvedeni i na drugom javnom objektu gde je investitor bio lice koje nije deo javnog sektora korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, kada se već ugrađen samo demontiraju i ponovo montiraju, odnosno izmeštaju?

Pitanje 2:

Molimo naručioca da konkretno objasni zašto zahteva minimum 2 ugovora za radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata izgradnji (ugradnji) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode u objektima zdravstvene namene, a da je pritom dovoljno da su predmetni radovi izvedeni i na drugom javnom objektu gde je investitor bio lice koje nije deo javnog sektora korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, minimalne površine kolektora 160 m2 po ugovoru?

Pitanje 3:

Da li je naručilac istraživao koliko je ovakvih radova izvedeno na objektima u prethodnih 5 godina, i to minimalne površine kolektora 160 m2 po ugovoru, za koje ponuđači mogu dostaviti reference i koliki broj privrednih subjekata može konkurisati u ovoj javnoj nabavci, sa ovako postavljenim uslovom?

Pitanje 4:

Takođe, molimo da nam konkretno odgovorite gde ste i zašto našli da ponuđači trebaju ispuniti zahtev da minimalna površina kolektora mora biti 160 m2?

Napominjemo da ponuđač dokazuje sposobnost da izvede predmetne radove tako što dostavlja podatke, informacije, dokaze o opštem iskustvu na objektima visokogradnje.

Molimo da izmenite ovako ograničavajući i diskriminatorski uslov i eliminišete iz zahteva minimum 2 ugovora za radove na izgradnji ili rekonstrukciji solarnih kolektora tako da uslov poslovnog kapaciteta ostane za radove izvedene na

Ugovor o dopunskom radu se može koristiti za sva lica za koja će ispuniti gore navedene zahteve.

6. Za lice za bezbednost i zdravlje na radu potrebno je da bude angažovano od strane ponuđača ili člana konzorcijuma. Nije moguće angažovanje preko drugog pravnog lica.

7. Sve u skladu sa ZJN.

Naručilac će naknadno zahtevati dokaze ukoliko smatra da je to potrebno.

Sredstva obezbeđenja je potrebno dostaviti.

8. Ponuđač može dostaviti potpisanu poslednju stranu ugovora i popunjene ostale potrebne podatke ili pisanu izjavu da prihvata model ugovora u celini a u skladu sa odgovarajućom JN i sopstvenm ponudom..

Potrebno je dostaviti sva sredstva finansijskog obezbeđenja.

9. Naručilac će izmeniti rok za dostavljanje ponuda.

Naručilac će usaglasiti uputstva.

rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji, izgradnji, dogradnji objekata visokogradnje, što je sasvim dovoljno kao iskustvo koje treba prikazati na demontaži, montaži, ugradnji opreme i instalacija, u protivnom, bićemo prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača.

Smatramo da ovakav zahtev direktno utiče na čl. 5, čl. 7 i čl. 9. ZJN, što ima za posledicu nedovoljnu konkurenciju i nejednak položaj svim ponuđačima, odnosno kršenje ovih odredbi.

Privredni subjekt na osnovu referenci treba dokazati sposobnost da izvede radove na predmetnom objektu, i to treba da bude osnov za postavljanje uslova poslovnog kapaciteta; što dalje znači da privredni subjekt može sposobnost dokazati i ako poseduje reference o realizaciji ugovora u prethodnom periodu i to za radove koji su isti ili slični predmetnim radovima, odnosno koji su u logičkoj vezi sa predmetnim radovima ove javne nabavke – građevinska oblast – radovi na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji, izgradnji, dogradnji objekata visokogradnje.

U delu kadrovskog kapaciteta, pored ostalog, navedeno je: Ponuđač mora da raspolaze potrebnim brojem i kvalifikacijama izvršilaca za sve vreme izvršenja ugovora o javnoj nabavci i to:

- najmanje 75 izvršilaca,
- najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 400 ili 401 ili 410 ili 411 ili 800-koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci
- najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu 450 koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci
- najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu 430 koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci
- minimum 20 izvršioaca koji su zahtevani dodatnim uslovima, poseduju uverenje o sposobnosti za rad na visini, važeće na dan predaje ponude.
- najmanje 1 lice za bezbednost i zdravlje na radu sa položenim stručnim ispitom

Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma:

a) obaveštenje o podnetoj poreskoj prijavi PPP-PD, izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku, a kojim ponuđač dokazuje da raspolaze sa potrebnim brojem izvršilaca. Ponuđač je u obavezi da dostavi izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku za mesec koji prethodi mesecu objave poziva za podnošenje ponuda, overenu potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

b) dokaz o radnom statusu: za nosioce licenci koji su kod ponuđača zaposleni – fotokopiju ugovora o radu i M-A obrazac,

v) dokaz o radnom angažovanju: za nosioce licenci koji nisu zaposleni kod ponuđača: ugovor – fotokopija ugovora o delu / ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili drugog ugovora o radnom angažovanju i odgovarajući M obrazac u skladu sa zakonom o radu odnosno zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

g) fotokopije ličnih licenci koja se mora overiti njegovim potpisom.

d) za lice za bezbednost i zdravlje na radu dostaviti dokaz o radnom statusu ukoliko je kod ponuđača zaposlen na neodređeno vreme – fotokopija ugovora o radu i M-A obrazac, fotokopiju potrebne licence uverenja.

Ukoliko lice za bezbednost i zdravlje na radu nije u stalnom radnom odnosu kod ponuđača, dokaz o radnom angažovanju - fotokopija ugovora o delu / ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili drugog ugovora o radnom angažovanju i odgovarajući M obrazac u skladu sa zakonom o radu odnosno zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

Pitanje 5 :

Molimo da nam odgovorite da li ugovor o dopunskom radu može biti dovoljan dokaz anagažovanja nekog od navedenih kadrova, npr. inženjerskog kadra ili lica za obavljanje poslova iz oblasti BZR?

Pitanje 6 :

Da li privredni subjekt ispunjava uslov kadrovskog kapaciteta ako dostavi dokaz da navedeno lice za poslove bezbednosti i zdravlja na radu angažuje preko pravnog lica sa kojim ima ugovor o poslovnoj saradnji za obavljanje ovih poslova, kod koga je fizičko lice sa licencom zaposleno?

Da li je tom slučaju, kao dokaz dovoljan ugovor između dva privredna subjekta u vezi sa ovom vrstom angažovanja, licence, uverenja i M obrazac za lice koje obavlja poslove iz oblasti BZR koji je dokaz da se izmiruje socijalno osiguranje to za lice.

Podsećamo, član 37 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. Zakon) propisuje

Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim

uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit iz stava 2. ovog člana.

Stav 3 istog člana propisuje "Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu (u daljem tekstu: lice za bezbednost i zdravlje na radu)".

Pitanje 7 :

Molimo, odgovorite nam da ponuđači uz ponudu ne dostavljaju dokaze, sem sredstava finansijskog obezbeđenja?

Pitanje 8 :

U uputstvu ponuđačima, na str. 5 navedeno je

"Model ugovora – Ponuđač je u obavezi da Model ugovora prihvati u celini"

Molimo, odgovorite nam na koji način treba isti biti dostavljen, da naručilac može oceniti da je prihvaćen u celini?

Takođe, molimo da nam odgovorite da li se i na koji način dostavljaju pisma banke za izdavanje garancija, budući da na str. 4 i 5. uputstva ponuđačima ista nisu navedena da se dostavljaju?

Pitanje 9 :

Molimo, navedite da li su delovi ponude koje nije moguće dostaviti elektronskim putem : Bankarska garancija za ozbiljnost ponude, pismo banke za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla, pismo banke za izdavanje garancije za avansno plaćanje i pismo banke za izdavanje garancije za otklanjanje nedostataka?

Molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, da istu prilagodi ZJN i da odredi novi primereni rok za dostavljanje ponuda.

Molimo izmenite uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, odnosno prilagodite ga odredbama ZJN 91/19 i uskladite sa kriterijumima.

Članom 5. Naručilac je u primeni ovog zakona obavezan da postupa na ekonomičan i efikasan način, da obezbedi konkurenciju, jednak položaj svih privrednih subjekata, bez diskriminacije, kao i da postupa na transparentan i proporcionalan način.

Javna nabavka ne sme da bude oblikovana sa namerom izbegavanja primene ovog zakona ili izbegavanja primene odgovarajuće vrste postupka javne nabavke ili sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili u nepovoljniji položaj.

Članom 6. Naručilac je dužan da nabavlja dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu,

namenu i vrednost javne nabavke, odnosno ekonomično trošenje javnih sredstava.

Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i ugovor dodeli u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.

Članom 7. Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili nepovoljniji položaj, a naročito ne može onemogućavati bilo kojeg privrednog subjekta da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorских kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tehničkih specifikacija i kriterijuma za dodelu ugovora.

Naručilac ne može da određuje uslove koji bi direktno ili indirektno značili nacionalnu, teritorijalnu ili ličnu diskriminaciju među privrednim subjektima.

Članom 8. Naručilac je dužan da obezbedi transparentnost postupka javne nabavke poštujući obaveze iz ovog zakona.

Članom 9. Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim privrednim subjektima.

Članom 10. Naručilac je dužan da javnu nabavku sprovede na način koji je srazmeran predmetu javne nabavke i ciljevima koje treba da postigne.

Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, tehničke specifikacije, kriterijumi za dodelu ugovora i rokovi, kao i dokazi moraju da budu srazmerni obimu, prirodi i složenosti javne nabavke i ugovora koji proizlazi iz te nabavke.

Članom 133. Naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume za dodelu ugovora.

Kriterijumi za dodelu ugovora moraju da budu opisani i vrednovani, ne smeju da budu diskriminatorски, moraju da budu povezani sa predmetom ugovora o javnoj nabavci i moraju da omoguće efektivnu konkurenciju.

Naručilac određuje kriterijume na način koji će mu omogućiti naknadnu objektivnu proveru i ocenu ponuda, kao i proveru podataka koje su dostavili ponuđači, da bi se ocenilo u kojoj meri ponude ispunjavaju kriterijume za dodelu ugovora, a u slučaju sumnje naručiocu su dužni da provere tačnost podataka i dokaza koje su ponuđači dostavili.

Iz navedenog proizlazi da je naručilac u postupku javne nabavke dužan da omogući što veću konkurenciju, da ne može da ograničava konkurenciju, a posebno ne može da onemogući bilo kojeg privrednog subjekta da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom diskriminatorских uslova i kriterijuma.

Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju

<p>među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja privredni subjekt.</p>	
<p>Na osnovu uvida u projektnu dokumentaciju uočene su sledeće neusaglašenosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za plafon oznake P6' u predmeru postavljanje kamene vune debljine 6 cm je dato u dve pozicije: U poz. IV/6 (suvomontažni radovi) u količini od 560 m<sup>2</sup> i u poz. VI/3-c (izolaterski radovi) u količini od 3016 m<sup>2</sup>. U projektnoj dokumentaciji je dat jedan sloj koji se lepi za AB ploču. Uskladiti opise u predmeru i količinu.</li> <li>2. Za plafon oznake K7 u detalju „12“ je data debljina termoizolacije od 15 cm, a u opisu slojeva i predmeru (poz. VI/3-a) debljina je 10 cm. Uskladiti detalj i opise.</li> <li>3. U predmeru poz. VII/2 (pokrivački radovi) predviđeno je da se slojevi krovova K3 i K4' postavljaju preko TR lima, kao i da se termoizolacioni sloj izvede od kamene vune d=16 cm. U projektnoj dokumentaciji (opisi slojeva) za oba navedena krova TR lim ne postoji, a za krov K4' kao termoizolacioni sloj je naveden PIR u debljini od 16 cm. Uskladiti predmer sa projektnom dokumentacijom.</li> <li>4. U predmeru poz. VII/3 (pokrivački radovi) predviđeno je da se slojevi krova K4 postavljaju preko TR lima, kao i da se termoizolacioni sloj izvede od kamene vune d=16 cm. U projektnoj dokumentaciji (opisi slojeva) za navedeni krov TR lim ne postoji, a kao termoizolacioni sloj je naveden PIR u debljini od 20 cm. Uskladiti predmer sa projektnom dokumentacijom.</li> <li>5. U predmeru poz. II/1 (bravarski radovi) dimenzije pozicija P-78A i P-147A ne odgovaraju istim u šemi AL bravarije. Uskladiti dimenzije ovih pozicija u predmeru i šemi AL bravarije.</li> <li>6. U predmeru poz. II/5 (bravarski radovi) dimenzije pozicija V-E1, V-U5 i V-D8 ne odgovaraju istim u šemi AL bravarije. Uskladiti dimenzije ovih pozicija u predmeru i šemi AL bravarije.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pos IV/6 (suvomontažni radovi) se koristi na onim lokacijama gde je potrebno izraditi i spuštenu plafon od kipskartonskih ploča, dok se pozicija poz. VI/3-c (izolaterski radovi) koristi za lokacije gde su planirane druge završne obloge. Naručilac će izmeniti KD</li> <li>2. Nuditi prema opisu u Obrascu structure cena, D=10cm, Biće popravljen detalj.</li> <li>3. Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>4. Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>5. Poziciju ponuditi u skladu sa šemom stolarije objavljenoj 19.09.2020. NA PORTALU – Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>6. Poziciju ponuditi u skladu sa šemom stolarije objavljenoj 19.09.2020. NA PORTALU – Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> </ol>
<p>Poštovani,</p> <p>U nastavku zahtevamo od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u otvorenom postupku javne nabavke Gradske uprave Pirot - Rekonstrukcija i energetska sanacija Opšte bolnice Pirot i izgradnja pomoćnog objekta za montažu solarnih kolektora, pri čemu ukazujemo naručiocu da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci:</p> <p>U delu Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu, u delu sredstava finansijskog obezbeđenja, zahtevana su pisma o namerama za izdavanje bankarskih garancija – za povraćaj avansnog plaćanja, za dobro izvršenje posla i za otklanjanje grešaka u garantnom roku.</p>	<p>Naručilac ostaje pri datom zahtevu.</p> <p>Kako su u pitanju radovi na objektu javne namene bitno je da potencijalni Ponuđači imaju kapacitet da sporvedu proces radova do kraja.</p> <p>U slučaju da potencijalni Ponuđač ne bude izabran može vratiti sredstva obezbeđenja i ista prestaju da važe.</p> <p>Ukoliko potencijalni Ponuđač bude izabran navedena pisma se menjaju bankarskom garancijom koja će se sigurno izdati, što jeste cilj Naručioca, da ne dođe do raskida ugovora usled promene finansijske stabilnosti potencijalnog Ponuđača.</p>

<p>Ipak, u ovom delu navedeno je da „pisma ne smeju biti ograničena rokom trajanja (datumom)“, što nije u skladu sa načelima javnih nabavki i nije u logičkoj vezi sa javnom nabavkom. Naime, na ovaj način se s jedne strane čini praktično nemogućim da ponuđači obezbede pisma o namerama obavezujućeg karaktera za banku ili se iziskuju nesrazmerni troškovi za ponuđače, dok je s druge strane ovakav zahtev nerazuman i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Dodatno, imajte u vidu da propisi navode da se sredstva obezbeđenja izdaju dok se ne izvrši obaveza koju obezbeđuju, pa tako i pismo o namerama mora biti oročeno do momenta izdavanja garancije za koju se zahtevaju.</p> <p>S tim u vezi, pozivamo naručioca da se saglasi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pismo o namerama za izdavanje bankarskih garancija za povraćaj avansnog plaćanja i dobro izvršenje posla važi 90 dana od dana otvaranje ponuda;</li> <li>- pismo o namerama za izdavanje bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku važi 290 dana od dana otvaranja ponuda.</li> </ul> <p>Dodatno napominjemo da naručilac može zahtevati produženje važenja pisama o namerama u slučaju pomeranja rokova u postupku javne nabavke.</p>	<p>Odluka o prihvatanju troškova jeste u domenu poslovne politike potencijalnog Ponuđača i da li je u mogućnosti da iste prihvati.</p> <p>Naručilac neće prihvatiti pisma sa ograničenim rokom trajanja (datumom)</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Kako smo nakon pregleda dokumentacije uvideli da nedostaje Obrazac o proizvođačima materijala i opreme, molimo Vas da nam odgovorite gde se u konkursnoj dokumentaciji nalazi, s obzirom da je na pitanje da li ćete objaviti Obrazac materijala i opreme odgovoreno da je Naručilac izmenio konkursnu dokumentaciju. Takođe Vas molimo za odgovor na pitanje da li će biti objavljen Obrazac potvrde realizovanih ugovora.</p> <p>Unapred hvala.</p>	<p>Poštovani, Ponuđač dostavlja svoj Obrazac potvrde o realizaciji ranije zaključenih ugovora.</p> <p>Obrazac materijala i opreme je deo Konkursne dokumentacije.</p>
<p>Postovani,</p> <p>šeme i predmer za kupole se razlikuju (koeficijent prolaza toplote <math>U_{max}</math> na šemama je <math>1.5W/m^2K</math>, a u predmeru <math>U_{max}=1,4W/m^2K</math>), takodje kupola KK1 u predmeru je fiksna, a na semama je PVC protivpožarna )</p> <p>Molim da usaglasite predmer i šeme.</p> <p>pozdrav</p>	<p>SVE KUPOLE SU Umax prema opisu iz obrasca strukture cena.</p>
<p>Iz priložene sheme i opisa u tenderu, vezano za PP kupole, nije definisan sistem otvaranja, tj. dali sluze samo za odimljavanje ili za odimljavanje i ventilaciju.</p> <p>Kakav je nacin otvaranja, el motorima od 24V i dali idu u tandemu ili je otvaranje putem mehanizma sa CO2 ampulom ili kombinacija el.motor i Co2.</p>	<p>Postovani,</p> <p>Nakon provere dokoumentacije dajemo sledeće pojašnjenje:</p> <p>U obrascu strukture cena – Arhitektonsko građevinski radovi – II Bravarski radovi</p> <p>Pozicija 4 – Nabavka i ugradnja krovnih svetlosnih kupola KK2'- 100/150 kupole za ventilaciju</p>



	<p>Navedenu poziciju krovnih svetlosnih kupola predvideti samo za ventilaciju sa motorom od 230w i pripadajućim kablom do 8m dužine.</p> <p>KK2 "- 100/150 protivpožarne kupole i KK3 - 200/200 protivpožarne kupole</p> <p>Navedene pozicije krovnih svetlosnih kupola predvideti sa „CO2“ ampulom. Funkcija kupola je isključivo za odimljavanje.</p> <p>Broj kupola prema obrascu strukture cena.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>U nastavku zahtevamo od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u otvorenom postupku javne nabavke Gradske uprave Pirot - Rekonstrukcija i energetska sanacija Opšte bolnice Pirot i izgradnja pomoćnog objekta za montažu solarnih kolektora, pri čemu ukazujemo naručiocu da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci:</p> <p>Prethodnim zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima ukazali smo na nepravilnosti u delu da „pisma ne smeju biti ograničena rokom trajanja (datumom)“.</p> <p>Dodatnim informacijama od 25. septembra obavestili ste da Naručilac ostaje pri datom zahtevu, uz pojašnjenje da je bitno da potencijalni ponuđači imaju kapacitet da sprovedu proces radova do kraja i da se time obezbeđuje da ne dođe do raskida ugovora usled promene finansijske stabilnosti potencijalnog Ponuđača, te da odluka o prihvatanju troškova jeste u domenu poslovne politike potencijalnog Ponuđača i da li je u mogućnosti da iste prihvati. Naručilac zaključuje neće prihvatiti pisma sa ograničenim rokom trajanja (datumom). Navodi se i da u slučaju da potencijalni Ponuđač ne bude izabran može vratiti sredstva obezbeđenja i ista prestaju da važe.</p> <p>Ne ulazeći u neutemeljenost razloga koje navodite, ukazujemo da je ovakvo postupanje Naručioca u direktnoj suprotnosti sa članom 15. stav 1. Pravilnika o obaveznoj sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/2020), kojim je propisano da sredstvo obezbeđenja traje najmanje koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja. Dakle, sredstvo obezbeđenja u skladu sa važećim propisom, koji je donela Kancelarija za javne nabavke, mora imati rok trajanja.</p> <p>S tim u vezi, ponovo pozivamo naručioca da se saglasi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pismo o namerama za izdavanje bankarskih garancija za povraćaj avansnog plaćanja i dobro izvršenje posla važi 90 dana od dana otvaranje ponuda;</li> <li>- pismo o namerama za izdavanje bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku važi 90 dana od dana otvaranja ponuda.</li> </ul>	<p>Potencijalni ponuđač navodi da je Naručilac postavio zahtev u smislu sredstva obezbeđenja (obavezujuća pisma o namerama banke) u suprotnosti sa članom 15. stav 1. Pravilnika o obaveznoj sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/2020), kojim je propisano da sredstva obezbeđenja traju najmanje koliko i rok za ispunjenje obaveza Ponuđača koja je predmet ispunjenja.</p> <p>Ukoliko se posmatra zahtev Naručioca da pisma nemaju datumsku odrednicu, to znači da ista traju tačno ( ne manje od) koliko i rok ispunjenja obaveza Ponuđača koja je predmet nabavke, nevezano za period potreban za donošenje odluke i ostale procedure u procesu javne nabavke.</p> <p>Naime, prema definisiji datoj od strane Naručioca, trajanje pisama je upravo određeno tako da se pisma menjaju za potrebne i predviđene bankarske garancije, u slučaju da je potencijalni ponuđač izabran na predmetnoj nabavci. Na ovaj način nema prekida u finansijskom obezbeđivanju navedenih zahteva kao ni dodatnih produžetaka i izmena već izdatih pisama. U slučaju da je potencijalni Ponuđač nije potpisao ugovor, on sredstva finansijskog obezbeđenja vraća i ona prestaju da važe, te samim tim datum važenja podjednako ne utiče.</p> <p>Naručilac ostaje pri stavu da pisma ne mogu biti sa ograničenim rokom trajanja (datumom) kao i to da pismo o namerama banke za otklanjanje grešaka u garantnom roku ne može biti 90 dana, čak i da je stav Naručioca da prihvati pisma o namerama banke sa ograničenim rokom (datumom).</p>

<p>Dodatno napominjemo da naručilac može zahtevati produženje važenja pisama o namerama u slučaju pomeranja rokova u postupku javne nabavke.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S obzirom da se u navedenom zahtevanom tekstu navodi da pismo ne sme biti ograničeno datumom važnosti, da li je prihvatljivo da u tekstu pisma stoji rečenica koja glasi : pismo važi do trenutka izdavanja garancije, a po potpisivanju ugovora sa izabranim Ponuđačem ili odabirom drugog ponuđača od strane Naručioca?</li> </ul>	<p>Postovani,</p> <p>Kako je tekstom konkursne dokumentacije dato da sva pisma za izdavanje bankarskih garancija moraju biti obavezujućeg karaktera za banku, što za postavljeno pitanje sa predloženim tekstom nije slučaj.</p> <p>Svakako sva pisma, izdata u svrhu izdavanja garancije važe do trenutka izdavanja garancije ili do trenutka vraćanja izdavaocu pisma. Tako da dodatne odrednice nisu prihvatljive.</p>
<p>molimo Vas za dodatna objašnjenja u tehničkom opisa kod II Bravarskih radova, tačka 1. :</p> <p>*Za paket stakla koji treba ponuditi, navedeno je da Ug treba da bude 1.0.</p> <p>Obzirom da su sistemi sa skrivenim krilom ograničeni debljinom stakla dvoslojnog paketa, molimo Vas da nam detaljno opisete paket trazenog stakla,</p> <p>koja debljina stakla treba da bude u paketu i to precizno objasniti ?Nije navedeno koja je debljina pojedinacnog stakla(unutrasnjeg i spolasnjeg) i koja je debljina paketa.</p> <p>*Da li su prihvatljivi sertifikati različitih proizvođača materjala (za profile, okove i stakla) , obzirom da ste naveli da dobavljač sistem mora da garantuje i za okov i za profile, čime se favorizuju retki proizvođači kompletnog proizvoda, čije cene nisu konkurentne.Prihvatanjem sertifikata od različitih proizvođača za profile, stakla i okove postigao bi se identičan ili bolji kvalitet proizvoda uz znatno nižu cenu, što je i sa stanovišta konkurencije i ekonomske isplativosti za naručioca značajnije i isplativije.</p> <p>*Kako dokazati vetropropustljivost i vodopropustljivost ako nije ispitan proizvod?</p> <p>*Da li vaze sertifikati domacih ili inostranih instituta, ili oba?</p>	<p>Debljina staklo paketa kod projektom definisanog profila je do 57 mm, što daje neograničen izbor stakala kod dvostrukog staklo-paketa. To znači da spoljašnje staklo može da bude 8 mm, prostor za deo sa argonom 16 mm i unutrašnje staklo 6 mm. Ukupan zbir je 30 mm. Sa ovim staklo paketom, odgovarajućim "spejserom" od 16 mm i ispunom od 90% argona, kod svih dobavljača stakla, postiže se koeficijent provođenja toplote od <math>U_g=1,0W/m^2K</math>.</p> <p>Prethodno navedeno staklo-paket predstavlja minimum koji se zahteva projektom dokumentacijom. S obzirom na navedeno, u konkretnom slučaju, za projektom definisani profil, ostaje čak mogućnost da u prostor koji je preostao, može da se ugradi staklo-paket sa još jednim vazдушnim slojem sa ispunom od argona kao i još jedno staklo ozbiljne debljine.</p> <p>Projektom je definisano da se radi o sistemskom proizvodu iz razloga da se obezbede adekvatne garancije za kvalitet proizvoda. Naime, kupovinom pojedinačnih delova i sklapanjem istih u radionici, nije moguće izvršiti adekvatna testiranja i sertifikaciju gotovog proizvoda, te u tom slučaju nije moguće garantovati ni kvalitet kompletnog proizvoda. Baš iz tog razloga, da se ne bi kombinovani različiti proizvođači profila, guma, poliamidnih traka, hemije (lepkova, anti-korozivnih sredstava, ...), vijaka i okova, jer tu bi moglo da se kombinuje sve i svašta, bez mogućnosti dokazivanja kvaliteta sistema, on mora da budu sistemski, a za sistemski proizvod se kvalitet dokazuje adekvatnim sertifikatom. Ovo znači da proizvođač sistema, kao što su npr. Shuco, Reynaers, Alumil, Feal ili drugi, garantuje za SVE elemente koji čine gotov prozor, vrata ili fasadu, da su ispitani i testirani prilikom sertifikacije bravarskog elementa u priznatoj laboratoriji ili instituta za ispitivanje. Jedino tako, dobavljač sistema može da garantuje, da sa njegovim profilima, gumama, poliamidnim trakama, veznim sredstvima i okovom, npr. jednokrillna vrata koja se definisana projektom, mogu da se bez ikakvog zastoja otvore i zatvore 1.000.000 puta, što je zahtev definisan</p>

	<p>projektom. Za potvrdu ovih parametara je potrebno dostaviti "CE passport" izdat od strane priznatih evropskih ili domaćih instituta i sertifikacionih kuća. Jedino na ovaj način se obezbeđuje garancija kvaliteta proizvoda, što u stvari i predstavlja suštinu samog predmetnog posla.</p> <p>Takođe, projektom je definisano da okov mora da bude sa EURO žljebom baš iz razloga da posle garantnog roka, korisnik eventualno može da zameni okov bilo kojim evropskim proizvođačem okova i da to ne bude ekskluziva samo proizvođača koji će isporučiti prvi put okov. Na domaćem tržištu postoje dobavljači sistema čiji okov odgovara samo njihovim profilima, što nije prihvatljivo sa stanovišta održavanja objekta. Stoga je potrebno dostaviti dokaze da je okov sa EURO žljebom.</p> <p>U pogledu dokazivanja vetropropustljivost i vodopropustljivost, napominjemo da se isti dokazuje dostavljanjem domaćeg ili EN sertifikata - "test reporta", za definisani proizvod, odnosno prozor ili vrata, koji ima iste ili veće dimenzije od maksimalno zahtevanih dimenzija prozora i/ili vrata definisanih u projektu. Bez ispitivanja nije moguće dokazati vetropropustljivost i vodopropustljivost, te se zaključuje da proizvod mora da bude ispitan.</p> <p>Važe podjednako domaći i strani sertifikati samo ukoliko dolaze iz akreditovanih laboratorija i instituta.</p>
<p>Poštovani, Da li ponuđač pored potvrda Naručioca i fotokopija ugovora na koje se potvrda odnosi, može kao dokaz da dostavi račun na osnovu kojeg se može utvrditi da je ponuđač izveo radove u zahtevanom obimu?</p>	<p>Ukoliko Ponuđač dostavi potvrdu sa potrebnim podacima, kopiju ugovora i odgovarajuće strane Okončane situacije a smatra da iz navedenih dokumenata se ne vidi obim radova, može uz navedene dokumente dostaviti i račun sa koga se može utvrditi obim izvedenih radova.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u tački 3.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema, ponuđač treba da raspolaze konzolnom dizalicom- "vrabac" nosivost min 500kg, da li je prihvatljiva konzolna dizalica "vrabac" maksimalne nosivosti 500kg?</p>	<p>Naručilac je davanjem ovog uslova hteo da postavi uslov prema kome dizalica nema manju maksimalnu nosivost od 500KG, tako da svaka konzolna dizalica maksimalne nosivosti 500kg ili više, biće prihvaćena kao validno ispunjenje uslova. - Naručilac će izvršiti izmenu KD</p>
<p>Na osnovu uvida u projektnu dokumentaciju uočene su dole navedene neusaglašenosti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za plafon oznake P6' u predmeru postavljanje kamene vune debljine 6 cm je dato u dve pozicije: U poz. IV/6 (suvomontažni radovi) u količini od 560 m<sup>2</sup> i u poz. VI/3-c (izolaterski radovi) u količini od 3016 m<sup>2</sup>. U projektnoj dokumentaciji je dat jedan sloj koji se lepi za AB ploču. Uskladiti opise u predmeru i količinu sa projektnom dokumentacijom.</li> <li>2. Za plafon oznake K7 u detalju „12“ je data debljina termoizolacije od 15 cm, a u opisu slojeva i predmeru (poz. VI/3-a) debljina je 10 cm. Uskladiti detalj, opise slojeva i predmer.</li> <li>3. U predmeru poz. VII/2 (pokrivački radovi) predviđeno je da se slojevi krovova K3 i K4' postavljaju preko TR lima, kao i da se termoizolacioni sloj izvede od kamene vune d=16 cm. U projektnoj dokumentaciji (opisi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pos IV/6 (suvomontažni radovi) se koristi na onim lokacijama gde je potrebno izraditi i spuštenu plafon od kipskartonskih ploča, dok se pozicija poz. VI/3-c (izolaterski radovi) koristi za lokacije gde su planirane druge završne obloge. Naručilac će izmeniti KD</li> <li>2. Nuditi prema opisu u Obrascu structure cena, D=10cm, Biće popravljen detalj.</li> <li>3. Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>4. Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>5. Poziciju ponuditi u skladu sa šemom stolarije objavljenoj 19.09.2020. NA PORTALU – Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>6. Poziciju ponuditi u skladu sa šemom stolarije objavljenoj 19.09.2020. NA PORTALU – Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>7. Naručilac će izvršiti izmenu KD</li> <li>8. Oblik površine na koju se postavljaju podne granitne ploče je razučena i sa dosta prodora. Upravo iz razloga da</li> </ol>

<p>slojeva) za oba navedena krova TR lim ne postoji, a za krov K4' kao termoizolacioni sloj je naveden PIR u debljini od 16 cm, dok je za krov K3 u detaljima „1“ i „2“ termoizolacija kotirana 20 cm. Kako ova dva materijala (kamena vuna i PIR) nemaju ni približne termičke karakteristike, uskladiti predmer sa projektnom dokumentacijom.</p> <p>4. U predmeru poz. VII/3 (pokrivački radovi) predviđeno je da se slojevi krova K4 postavljaju preko TR lima, kao i da se termoizolacioni sloj izvede od kamene vune d=16 cm. U projektnoj dokumentaciji (opisi slojeva) za navedeni krov TR lim ne postoji, a kao termoizolacioni sloj je naveden PIR u debljini od 20 cm. Uskladiti predmer sa projektnom dokumentacijom.</p> <p>5. U predmeru poz. II/1 (bravarski radovi) dimenzije pozicija P-78A i P-147A ne odgovaraju istim u šemi AL bravarije. Uskladiti dimenzije ovih pozicija u predmeru i šemi AL bravarije.</p> <p>6. U predmeru poz. II/5 (bravarski radovi) dimenzije pozicija V-E1, V-U5 i V-D8 ne odgovaraju istim u šemi AL bravarije. Uskladiti dimenzije ovih pozicija u predmeru i šemi AL bravarije.</p> <p>7. U projektnoj dokumentaciji u opisima slojeva za podove P12 i P12' navedeno je da se hidroizolacija (tehnički opis i poz. VI/2 - elastomerna bitumenska membrana) postavlja preko kamene vune i geotekstila, što je neizvodljivo. Takođe, u opisima slojeva stoji da se preko sloja cementne košuljice d=6 cm postavlja finorazlivajući brzovezujući cementni malter sa vlaknima, a da pritom nije navedena debljina ovog sloja niti je isti opisan predmerom. U detaljima „3“ i „4“ prikazano je da se hidroizolacija postavlja preko cementne košuljice, a preko hidroizolacije još jedan sloj estriha debljine 3 cm, kojeg nema u predmeru. Usaglasiti detalje, opise slojeva i predmer.</p> <p>8. U poz. IX/4 (podopolagački radovi) navedena je količina od 1850 m'. Kako u projektnoj dokumentaciji ne postoji rešenje sloga podne granitne keramike sa ucrtanim položajem dilatacionih lajsni (sa pratećim detaljima), nije nam jasan raspored ugradnje istih obzirom na prikazanu količinu, jer ako se uzme u obzir površina poda od granitne keramike (poz. IX/3) od 840 m<sup>2</sup>, proističe da se ove lajsne postavljaju u proseku 2,2 m'/m<sup>2</sup> (1850m'/840m<sup>2</sup>=2,2m'/m<sup>2</sup>), što nema logike, a bitno utiče na jediničnu cenu (poz. IX/3) keramičarskih radova. Projektanu dokumentaciju dopuniti sa slogom keramike sa prikazanim dilatacionim lajsnama i predmer usaglasiti sa istim.</p>	<p>ne bi količina lajsni uticala na cenu postavljanja ploča, Naručilac je razdvojio poziciju lajsni od pozicije postavljanja ploča. Količina postavljenih ploča i količina postavljenih lajsni će se utvrditi građevinskom knjigom.</p>
<p>Ukazujemo Naručiocu na nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji:</p> <p>1. Zbog čega se u limarskim radovima (poz. V/1) u predmeru i obrascu o proizvođačima materijala i opreme zahteva da je krovni panel izgrađen od obostranog čeličnog bojenog lima debljine 0,6 mm. Proizvođači krovnih panela mehaničke karakteristike, u pogledu njihove nosivosti postižu upotrebom limova različitih debljina (u zavisnosti od profilacije limova), tako da ovim uslovom favorizujete</p>	<p>1. Opisom i zahtevima kvaliteta u okviru obrasca o proizvođačima materijala i opreme dat je opis i materijal koji se može nabaviti na tržištu i isti mogu nabaviti svi potencijalni Ponuđači te ne postoji ograničavanje konkurencije. Što se tiče debljine lima, njena funkcija se se ne ogleda jedino u nosivosti, te Naručilac ostaje pri datom zahtevu.</p> <p>2. Predmetni uslov je Naručilac već u dva navrata smenjao i smanjio na osnovu pitanja potencijalnih Ponuđača, te se uslov neće menjati.</p>

<p>pojedine proizvođače panela, odnosno ograničavate konkurenciju. Uslov izmeniti da bi se omogućilo ravnopravno učešće proizvođača panela, koji ispunjavaju karakteristike svojih proizvoda u pogledu njihove nosivosti, bez obzira na debljinu limova.</p> <p>2. U delu kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma 3. Tehnički kapacitet – 3.1 Spisak izvedenih radova izmedju ostalog zahtevano je i:- najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnosi na izvođenje radova za rekonstrukciju ili izgradnju (ugradnju) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, minimalne površine kolektora 80 m2 po ugovoru. Obzirom da vrednost ovih radova ne prelazi više od 15% vrednosti nabavke, kao i to da se u Srbiji mali broj preduzeća bavi ovom delatnošću, nije nam jasno zašto se za dokazivanje tehničkog kapaciteta zahteva dva ugovora, čime se i onako mali broj potencijalnih učesnika u nabavci dodatno sužava, odnosno ograničava konkurencija. Radi ravnopravnosti što većeg broja učesnika u nabavci, navedeni uslov smanjiti na jedan ugovor.</p>	
<p>U okviru uslova 3.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema traži se cevasta skela. Da li Naručilac prihvata ramovsku skelu sa važećim stručnim nalazom o izvršenom pregledu i proveru opreme za rad?</p>	<p>Po pitanju skele, Naručilac će prihvatiti cevnu fassadnu skelu kao i ramovsku skelu. Stručni nalaz nije neophodni deo dokaza jer se prijem same skele vrši u toku radova i Izvođač je dužan da u trenutku prijema poseduje skelu sa svim potrebnim atestima i nalazima. U trenutku otvaranja Nabavke potrebno je dokazati da Ponuđač poseduje skelu, bez dodatnih zahteva po pitanju izvršenih pregleda opreme.</p>
<p>Da li je potrebno da ukupna površina svih realizovanih objekata bude veća od 35.512,00 m2 koliko iznosi BRGP postojećeg objekta?</p>	<p>Uslov po pitanju realizovanih ugovora je dat tekstem konkursne dokumentacije. Tekstom nije dato ograničenje o površi objekata u okviru realizovanih ugovora</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u obrascu o proizvođačima materijala i opreme pod tačkom 12. navedene su neophodne karakteristike koje solarna tečnost mora da zadovolji. Konkretno tip termofluida koji ste neveli „TiSUN“ FWF-F Austria ne ispunjava kriterijum radne temperature od -28° do 230°C, već po njegovim tehničkim karakteristikama optimalna vrednost iznosi izmedju -25° i 170°C. Tip materijala iz kataloga proizvođača „TiSUN“, koji zadovoljava tačku smrzavanja od -28°C je tip FWF-VSF, ali takođe optimalna radna temperatura je do 170°C.</p> <p>Smatramo da nijedan od fluida, ne može ispuniti istovremeno zahtev radne temperature od -28° do 230°C. Preporuka proizvođača je da radne temperature preko 200°C treba izbegavati iz razloga, jer se hemijska baza fluida može razložiti. S obzirom da u klasičnim solarnim panelima radna temperatura ne prelazi 110°C neopravdano je tražiti fluid koji zadovoljava gornju granicu od 230°C, stoga vas molimo da promenite postojeći zahtev na 170°C, koliko proizvođači nude, a koji zadovoljava sve ostale kriterijume koje naručilac zahteva.</p>	<p>Naručilac prihvata da solarna tečnost ispunjava kriterijume radne temperature od -25°C do 170°C.</p>

<p>Postovani,</p> <p>Molimo Vas da potvrdite da ponuđači mogu Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni, dostaviti popunjen u Excel formatu.</p>	<p>Moguće je dostaviti Obrazac structure cene u Excel formatu ukoliko isti po strukturi I sadržini bude identičan Obrascu structure cene objavljenom na Portalu JN I sadrži sve podatke navedene u originalnomo Obrascu structure cene.</p>
<p>Postovani,</p> <p>Molim za pojašnjenje vezano za kupole, naime u zahtevu stoji da je toplotni koeficijent <math>U_{max}=1,4W/m^2K</math>.</p> <p>Molim vas da li se to odnosi na samu Ljusku koja je trostruka (AC/AC/AC) ili se odnosi na: ceo sklop nasadnog venca, ljuske , i pvc rama.</p>	<p>Zahtev u pogledu koeficijenta prolaženja toplote <math>U_{max} = 1,4 W/m^2K</math> za kupole, odnosi se na ceo sklop – nasadni venac, ljuske i pvc ram</p>
<p>Postovani,</p> <p>U delu opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima , Standardi upravljanja životnom sredinom, stoji da je potrebno dostaviti sertifikat ISO 14001-2004, molim za potvrdu da je potrebno dostaviti ISO 14001-2015.</p>	<p>Naručilac će prihvatiti bilo koji važeći standard ISO 14001.</p>
<p>U delu 3.1 koji se odnosi na Spisak izvedenih radova traži se kao dokaz Ugovor, potvrda Naručioca i fotokopije odgovarajućih strana Okončanih situacija (prve i poslednje i drugih po potrebi) .1. Da li firma koja je bila član grupe ponudjača i koja je izvodila isključivo radova na ugradnji solarnih panela za pripremu tople potrošne vode, može umesto okončane situacije da dostavi overen i potpisan račun, obzirom da se situacija obično izdaje u praksi kada je u pitanju specifikacija većeg broja različitih građevinskih radova.</p> <p>2.Ukoliko je član grupe ponudjača izvodio radove na ugradnji solarnih kolektora u svojstvu člana grupe, a nosilac grupe je bila druga firma, da li je prihvatljiv konačni račun odnosno situacija koju je on ispostavio prema Nosiocu grupe, a ne prema Naručiocu. 3. Obzirom da je predvidjeno da se mogu priložiti situacije izdate u periodu 5 godina pre dana objavljivanja predmetne nabavke, da li je prihvatljivo da se priloži račun-situacija izdata nakon objavljivanja nabavke, a pre isteka roka za podnošenje ponuda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potrebno je da dostavi ugovor, potvrdu, okončanu situaciju ka ugovaraču I ostale dokumente iz kojih se nedvosmisleno može videti da je predmetno pravno lice kvalitetno izvršilo radove.</li> <li>2. Kao I pod 1. Potrebno je dostaviti zahtevana dokumenta a u skladu sa odnosom koji je član grupe ponudjača imao na prethodnim ugovorima.</li> <li>3. Predmetni uslov glasi: Da je ponuđač u prethodnih pet godina od datuma otvaranja ponuda, a u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti, realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od najmanje 650.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji objekata visokogradnje (stambeni, stambeno-poslovni, poslovni i javni objekti).</li> </ol> <p>-najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnosi na izvođenje radova za rekonstrukciju ili izgradnju (ugradnju) sistema za zagrevanje sanitarne tople vode korišćenjem sunčeve energije pomoću solarnih kolektora, minimalne površine kolektora 80 m2 po ugovoru.</p>