

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Izvođenje radova na izgradnji kanalizaciono crpne stanice Krnjača 2

Referentni broj: 83/20

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Članom 115. stav 1. ZJN definisanao je da naručilac može da zahteva upis privrednog subjekta u registar privrednih subjekata , sudske ili profesionalni registar....</p> <p>Molimo naručioca da pravo koje zakon daje komisiji naručioca kao mogućnost, ne tumači imperativno jer u članu 115 stav 1 ZJN ne piše "mora", već piše "može", te da ukidanjem te ove obaveze naručilac olaksa u vreme kovida i mera za sprečavanje širenja kovida u vidu opsteg rada od kuće u svim državnim organima, privrednim subjektima podnošenje ponuda.</p> <p>Molimo da se iz konkursne dokumentacije briše obaveza da ovaj uslov posedovanje rešenja o upisu u Republički geodetski zavod mora da se dokaže kroz samostalno podnetu ponudu ili ponudu članova konzorcijuma jer će ovaj posao u 95% podnetih ponuda raditi podizvođači u praksi je tako. Olaksalo bi podnošenje ponuda i ako bi naručilac kroz pojasnjenja konkursne dokumentacije napisao da je ovaj uslov moguće da ispuni i podizvođač koji će biti naveden u podnetoj ponudi (samostalnoj ili zajedničkoj ali u statusu podizvođača)</p>	Imajući u vidu da ZJN/2019, ne sadrži odredbu koja je postojala u ZJN/2015, po kojoj dozvolom nadležnog organa može da raspolaže podizvođač, umesto ponuđača, pod uslovom da je dozvola potrebna za manji deo predmeta javne nabavke, Naručilac je stava da zahtevanom dozvolom nadležnog organa iz čl. 115. stav 2) ZJN/2019, mora da raspolaže ponuđač, odnosno članica zajedničke ponude.
Odrednica: Predmer radova, kartica 6.1 Mašinska oprema, pozicija 5. Kontejner za prihvatanje izdvojenog materijala sa rešetkama sa hidrauličnom presom. Pitanje: U opisu navedene pozicije stoji da je kontejner zapremine 5 m3 i dužine 7200 mm. Standardni hidropres kontejneri od 5 m3 na tržištu su dužine cca. 3800 mm. Molimo za pojašnjenje da li je u pitanju greska u kucanju ili je iz nekog razloga naručiocu potreban kontejner vanstandardnih dimenzija i ukoliko jeste iz koji razloga	Bitna je zapremina kontejnera od 5m3 i da ima hidrauličko presovanje otpada. Dužina 3800mm potpuno odgovara.