

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Radovi - Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš**

Referentni broj: **28/2021**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>U tekstu fajla Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, Modelu ugovora, kao i u fajlu Opšti podaci o nabavci REV01, u vezi rokova je napisano: "Rok za izradu Projekta za izvođenje je <b>30 dana</b> od dana zaključenja ugovora. Za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji graničnog prelaza Horgoš, Izvođač radova se obavezuje da sve radove izvede u roku od najviše <b>18 meseci</b> od dana uvođenja u posao Izvođača. Rok trajanja ugovora je <b>30 meseci</b> od dana zaključenja."</p> <p>S obzirom da je suma za izradu PZI i roka za izvođenje ukupno 19 meseci, da li je u pitanju greška, ili je preostalo vreme za izradu Projekta izvedenog objekta (PIO), koliki je rok za izradu ovog dela?</p>	<p>U navedeni rok od 30 meseci, uključene su sve procedure koje je neophodno sprovesti u toku realizaciju ugovora, kao što su: dostavljanje sredstava obezbeđenja, uvođenje izvođača u posao, eventualna izrada Projekta izvedenog objekta (ukoliko izvedeno stanje nije jednako projektovanom), primopredaja objekta, ispostavljanje i plaćanje po okončanoj situaciji i sl.</p>
<p>U sklopu preuzete konkursne Tehnička dokumentacija i planovi, postoji samo fajl 7. Projektni zadatak HORGOS. Kada ćete nam dostaviti projektnu dokumentaciju i/ili omogućiti uvid u istu?</p>	<p>Dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku</p> <p><b>**<a href="https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/jn-282021-radovi-na-rekonstrukciji-i-dogradnji-granichnog-prelaza-horgosh">https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/jn-282021-radovi-na-rekonstrukciji-i-dogradnji-granichnog-prelaza-horgosh</a>**</b></p>
<p>U Opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, 4.1. Spisak izvedenih radova, traženo je između ostalog, da je tokom perioda od najviše 5 godina pre isteka roka za podnošenje ponuda, Ponuđač izvršio kvalitetno i ugovorenim</p>	<p>Da prihvataju se kao objekti kategorije G/V/B sa traženim klasifikacijama pojedinih delova objekata.</p>

<p>roku najmanje dva ugovora o izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata kategorije G/V/B, klasifikacije pojedinih delova objekata 124170 (Ostale zgrade za saobraćaj i komunikacije), u okviru grupe 1241 (Zgrade za komunikacije, stanice, <b>terminali</b> i slične zgrade) i klasifikacije pojedinih delova objekata 122011, 122012 (Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za administrativne i upravne svrhe: banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela i <b>dr.</b>);</p> <p>Da li se prihvataju kao referentni objekti terminali na aerodromima i referentni objekti poslovne zgrade privatnih investitora od preko 400 m2 ili P+2 i više?</p>	
<p>Da li u sklopu Opisa kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, uslov 4.3. Obrazovne i stručne kvalifikacije, jedan licencirani inženjer može da ispuni kriterijum posedovanjem više traženih licenci?</p>	<p>Jedan licencirani inženjer može biti imenovan samo na jednu poziciju iz dela koji se odnosi na licencirane izvođače radova (prvi deo uslova iz obrazovnih i stručnih kvalifikacija, tačke 1-13), čak i u slučaju da poseduje i druge licence.</p> <p>Predloženi licencirani inženjeri za izradu tehničke dokumentacije koji su zahtevani, mogu biti imenovani i na odgovarajuću poziciju iz dela koji se odnosi na licencirane izvođače radova (prvi deo uslova iz obrazovnih i stručnih kvalifikacija, tačke 1-13) ukoliko poseduju odgovarajuću licencu za izvođenje radova i sve tražene kvalifikacije.</p>
<p>U skladu sa Vašim odgovorom da je Rok trajanja ugovora 30 meseci od dana zaključenja, u koji su uključene sve procedure koje je neophodno sprovesti, molimo vas za informaciju u vezi rokova važenja pisama o namerama koje treba dostaviti uz ponudu, da li se računaju na period od 19 meseci (projektovanje i izvođenje), ili na 30 meseci sa svim ostalim procedurama?</p>	<p>Konkursnom dokumentacijom je propisano da je rok važenja ugovora 30 meseci. S tim u vezi potrebno je dostaviti Pismo o namerama banke (obavezujućeg karaktera) za izdavanje garancije za povraćaj avansnog plaćanja sa rokom važenja do kraja trajanja ugovora i Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla, sa rokom važnosti koji je 60 dana duži od datuma završetka Ugovora.</p>

	<p>Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku se dostavlja sa rokom važenja koji je 30 dana duži od isteka ugovorenog garantnog roka.</p>
<p>Da li su prihvatljivi komercijalni objekti, zgrade trgovine, distributivna skladišta, trgovinski, odnosno tržišni centri?</p> <p>Ako se uzme tehnologija građenja, metodologija, kompleksnost i zahtevi koje za navedene objekte treba da ispuni izvođač radova, svakako su zahtevniji od na primer objekata klasifikacije broj 127420.</p> <p>Jedna grupa referentnih objekata koje smatrate referentnim su Ostale zgrade, drugde neklasifikovane, odnosno Nastrešnice na autobuskim stanicama, javni klozeti, perionice itd.</p> <p>Takođe, svi navedeni objekti imaju nastrešnice, čak i perionice, kao i toalete (klozete), pa ne vidimo razlog zašto ne mogu drugi zahtevniji objekti od na primer, nastrešnica, perionica, javnih klozeta?</p>	<p>Prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V.</p>
<p>Da li su prihvatljivi objekti iz klasifikacije broj 1263?</p> <p>Ako se uzme tehnologija građenja, metodologija, kompleksnost i zahtevi koje za navedene objekte treba da ispuni izvođač radova, svakako su zahtevniji od na primer objekata klasifikacije broj 127420.</p>	<p>Prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V.</p>
<p>Da li su prihvatljivi objekti iz klasifikacije broj 1264?</p> <p>Ako se uzme tehnologija građenja, metodologija, kompleksnost i zahtevi koje za navedene objekte treba da ispuni izvođač radova, svakako su</p>	<p>Prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V.</p>

<p>zahtevniji od na primer objekata klasifikacije broj 127420.</p>	
<p>Zašto se kao jedno od Ovlašćenja, dozvola ne zahteva i licenca / rešenje Republičkog geodetskog zavoda, jer je ista neophodna za realizaciju radova koji su predmet javne nabavke?</p>	<p>Naručilac menja konkursnu dokumentaciju i dodaje Rešenje RGZ</p>
<p>Da li su prihvatljivi komercijalni objekti, zgrade trgovine, distributivna skladišta, trgovinski, odnosno tržni centri, objekti iz klasifikacije broj 1263, objekti iz klasifikacije broj 1264, kao referentni i za inženjere?</p>	<p>Da prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V, kao referentne I za inženjere.</p>
<p>Kad jedan od uslova, koji se odnosi na inženjere, navodite:</p> <p>Licencirani izvođač građevinarstva - građevinsko inženjerstvo – organizacija i tehnologija građenja i upravljanje projektima u građevinarstvu • Kopija licence GI 04-04.1 ili licenca IKS br. 411 i licenca GI 04-01.2 ili IKS br. 419.</p> <p>Da li je ovo tehnička greška „i“? Kod svih drugih nosioca licenci ste navodili „ili“-</p>	<p>Naručilac menja konkursnu dokumentaciju i ispravlja tehničku grešku.</p>
<p>Kao deo dokaza koje zahtevate za inženjere su i:</p> <p>potvrda o radnom iskustvu u struci ili ugovor o radnom angažovanju u struci.</p> <p>Molim Vas da izbrišete ovaj dokaz, jer ste izvršili diskriminaciju ponuđača koji imaju stručna lica, a koji su radili u firmama, koje su u stečaju, likvidirane ili ugašene i ne mogu da pribave dokaze.</p> <p>To što je neko radio u firmi pre ponuđača i po 10, 15 ili 20 godina, a te firme ne postoje više, ne zna se gde im je dokumentacija, to ne znači da</p>	<p>Naručilac menja konkursnu dokumentaciju.</p> <p>Prihvatiće se i potpisane biografije.</p>

<p>to tehničko lice - inženjer nema znanja i sposobnosti da bude odgovorni izvođač radova i rukovodilac rdaova koji su predmet javne nabavke?</p> <p>Većina inženjera koja su zasnovali radni odnos pre 10 ili 15 ili 20 godina nemaju ugovore o radu, jednostavno - izgubili su ih, firma ne postojе da bi izdale potvrde.</p> <p>Molim da razmotite ovaj zahtev, obrišete ovaj zahtev ili bar prihvatite radne knjižice?</p>	
<p>Da li se referentno iskustvo može dokazati zahtevnijim objektima, poput naučnih ustanova, škola, vrtića ili fakulteta?</p>	<p>Da, prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V.</p>
<p>Ukoliko je odgovor <b>NE</b> na prethodno pitanje, molim pojašnjenje zbog čega?</p> <p>Ni zahtevani objekti nisu u logičnoj vezi sa graničnim prelazima; nisu ni slični u smislu pravila struke; nisu ni po nameni, pa je nejasno zašto onda neki objekti mogu, a neki ne?</p> <p>Ukoliko je odgovor <b>DA</b> na prethodno pitanjem, molim da na ovo i neogovarate.</p>	<p>Da, prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V.</p>
<p>Da li je neophodno tehničko lice - inženjer i sa licencom broj 411 i sa licencom 419? Ili je dovoljna jedna od navedenih?</p>	<p>Dovoljna je jedna od navedenih licenci.</p> <p>Sledi izmena konkursne dokumentacije</p>
<p>Da li se referentno iskustvo može dokazati objektima, poput sudova, državnih organa, psihijatrija, bolnica, domova zdravlja i sličnih konstruktivno zahtevnijih objekata ?</p>	<p>Da, kao referetnto iskustvo, prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V.</p>

<p>Jedan od zahteva za tačku 4.4 je utovarivač 1,5m<sup>3</sup>.</p> <p>Da li je kapacitet od 1,5m<sup>3</sup> minimalan, ili je zahtev naručioca tačno 1,5m<sup>3</sup> - ni više, ni manje?</p>	<p>Kao zahtev naručioca naveden je minimalni kapacitet utovarivača</p>
<p>Molim Vas da malo detaljnije navedete kojim objektima se dokazuje iskustvo ponuđača i tehničkih lica - inženjera, da se to ne bi kasnije tumačilo na štetu ponuđača.</p> <p>Zašto se "isključuju" hoteli i tržni/poslovni centri, koji imaju i više etaža ispod zemlje, velike BRGP, objekti zdravstvene namene, objekti obrazovanja, ili objekti za kulturne delatnosti?</p> <p>Nejasan je i nelogičan zahtev naručioca da se strehe i nastrešnice na BAS stanici smatraju kao dokaz iskustva, odnosno na autobuskim stajalištima/stanicama.</p> <p>Isto se odnosi na perionice (automobila, tepiha i sl.).</p> <p>Pravilnikom o klasifikaciju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015), pod brojem 127420 su navedene nastrešnice na autobuskim stanicama, javni klozeti, perionice itd.</p> <p>Nije nam svrha da sve ovo shvatite kao neumesne komentare, ali je besmisleno je da se javnim klozetom dokazuje iskustvo ponuđača i tehničkih lica - inženjera na ovako značajnom projektu, kao što je GP Horgoš.</p> <p>U skladu sa navedenim, molimo naručioca da ponovo preispita klasifikacije pojedinih delova objekata, kako za iskustvo ponuđača, tako i tehničkih lica - inženjera.</p>	<p>Prihvataju se sve nestambene zgrade, kategorije objekta B i V.</p>
<p>Poštovani, molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:</p> <p>1. U delu konkursne dokumentacije KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA pod tačkom 4.1 u</p>	<p>Da u pitanju je greška, mislilo se "na izgradnju i/ili rekonstrukciju". Naručilac menja konkursnu dokumentaciju.</p>

<p>Uslovima pod tačkama 1) i 2) između ostalog stoji „da tokom perioda od najviše 5 godina pre isteka roka za podnošenje ponuda izvršio kvalitetno i ugovorenom roku najmanje dva ugovora o izvođenju radova na <b>izgradnji i rekonstrukciji ...“</b></p> <p>Pitanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da li je u pitanju štamparska greška? Da li se mislilo na izgradnju i/ili rekonstrukciju?</li> <li>- Ukoliko nije štamparska greška, molimo vas da nam obrazložite po kom osnovu se od ponuđača zahteva da je na objektima izvodio radove i na izgradnji i na rekonstrukciji.</li> <li>- S obzirom na to da su predmet javne nabavke radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta, zašto je uslov ograničen samo na izgradnju i rekonstrukciju? Da li je prihvatljivo da se za ispunjenje uslova koriste i referentni objekti na dogradnji?</li> </ul>	<p>Da za ispunjavanje uslova prihvatljiva je i dogradnja objekata.</p>
<p>2. U delu konkursne dokumentacije KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA 4.1 u Uslovima pod tačkom 2) između ostalog stoji „da tokom perioda od najviše 5 godina pre isteka roka za podnošenje ponuda izvršio kvalitetno i ugovorenom roku najmanje dva ugovora o izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata kategorije G/V/B, <b>klasifikacije pojedinih delova objekata 124170, 127420, 122011, 122012 “</b></p> <p>Pitanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šta se smatra pod klasifikacijom „pojedinih delova objekata“?</li> <li>- U uslovu nije jasno da li je potrebno da se dostave dva referentna ugovora u kojima svaki od njih mora da ispuni uslov sve četiri klasifikacije objekata, odnosno da predmet svakog ugovora mora biti:</li> </ul>	<p>Kao referentni prihvataju se ugovori čiji su predmet bili svi nestambeni objekti u kategoriji B (manje zahtevni) i V (zahtevni objekti). Potrebno je dostaviti ukupno 2(dva) ugovora.</p>

<p>i Zgrade za komunikacije, stanice, terminali i slične zgrade – Ostale zgrade za saobraćaj (124170)</p> <p>i komunikacije i Ostale zgrade, drugde neklasifikovane – Nastrešnice na autobuskim stanicama, javni klozeti, perionice itd. (127420)</p> <p>i Poslovne zgrade - Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za administrativne i upravne svrhe (banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela i dr) do 400 m2 i P+2 (122011)</p> <p>i Poslovne zgrade - Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za administrativne i upravne svrhe (banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela i dr) preko 400 m2 ili P+2? (122012)?</p> <p>- Ukoliko je vaš odgovor potvrđan, molimo vas da nam date obrazloženje zašto nije dozvoljeno da se dostave referentni ugovori za objekte koji su po klasifikaciji jedan od zahtevanih klasifikacija, npr. samo 122012? Zašto ugovor mora da sadrži i objekat do 400m2 i preko 400m2?</p> <p>Da li će biti prihvatljivo ukoliko se dostavi više različitih ugovora čiji će predmet biti objekat klasifikacije bar jedne od zahtevanih klasifikacija?</p>	
<p>3. U delu konkursne dokumentacije <b>KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA</b> pod tačkom 4.1 u Uslovima pod tačkom 3) između ostalog stoji „da je tokom perioda od najviše 5 godina pre isteka roka za podnošenje ponuda izvršio kvalitetno i ugovorenom roku najmanje dva ugovora za uslugu izrade glavnog projekta ili projekta za građevinsku dozvolu ili projekta za izvođenje radova, nove gradnje i rekonstrukcije objekta kategorije G/V/B, <b>klasifikacije pojedinih delova objekata 211111, 211112, 211201, 211202,124170, 127420, 122011, 122012“</b></p> <p>Pitanja:</p>	<p>Kao referentni prihvataju se ugovori čiji su predmet bili svi nestambeni objekti u kategoriji B (manje zahtevni) i V (zahtevni objekti) ili objekti saobraćajne infrastrukture autoputeva, puteva i ulica.</p> <p>Potrebno je dostaviti ukupno 2(dva) ugovora.</p>



- Šta se smatra pod klasifikacijom „pojedinih delova objekata“?

- U uslovu nije jasno da li je potrebno da se dostave dva referentna ugovora u kojima svaki od njih mora da ispuni uslov svih zahtevanih klasifikacija objekata, odnosno da predmet svakog ugovora mora biti

i Autoputevi i ostali putevi - Autoputevi - Putevi koji su izgrađeni i namenjeni isključivo

za saobraćaj motornih vozila, imaju najmanje četiri saobraćajne trake tj. po dve za svaki

smer vožnje, fizički odvojene (širine najmanje 3,25 m) i po jednu traku za zaustavljanje vozila

u nuždi, bez ukrštanja sa poprečnim putevima i prugom u istom nivou (211111)

i Autoputevi i ostali putevi - Autoputevi - Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja (211112)

i Ostali putevi i ulice - Ulice i putevi unutar gradova i ostalih naselja, seoski i šumski putevi i putevi na kojima se odvija saobraćaj motornih vozila, bicikala i zaprežnih vozila, uključujući raskrsnice, obilaznice i kružne tokove, otvorena parkirališta, pešačke staze i zone, trgovi, biciklističke i jahačke staze (211201)

i Ostali putevi i ulice - Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja (211202)

i Zgrade za komunikacije, stanice, terminali i slične zgrade – Ostale zgrade za saobraćaj (124170)

i komunikacije i Ostale zgrade, drugde neklasifikovane – Nastrešnice na autobuskim stanicama, javni klozeti, perionice itd. (127420)

i Poslovne zgrade - Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za administrativne i upravne svrhe (banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela i dr) do 400 m<sup>2</sup> i P+2 (122011)

<p>i Poslovne zgrade - Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za administrativne i upravne svrhe (banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela i dr) preko 400 m2 ili P+2? (122012)?</p> <p>- Ukoliko je odgovor potvrđan,, molimo vas da nam obrazložite na osnovu čega se zahteva od ponuđača da u pojedinačnom ugovoru ima sve zahtevane kategorije i klasifikacije objekata?</p> <p>Da li će biti prihvatljivo ukoliko se dostavi više različitih ugovora čiji će predmet biti objekat klasifikacije bar jedne od zahtevanih klasifikacija?</p>	
<p>4. U delu konkursne dokumentacije KRITE RIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA pod tačkom 4.3 Obrazovne i stručne kvalifikacije navodi se da Ponudjač mora da raspolaže sa licenciranim izvodjačima radova koji su upisani u registar licenciranih izvodjača i da se kao jedan od dokaza dostavlja „Potvrda o radnom iskustvu u struci“. Ko izdaje navedenu potvrdu? Da li će potvrda biti ispravna i prihvatljiva za naručioca ukoliko je sastavi inženjer u obliku Izjave date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpiše i overi licencim pečatom?</p> <p>5. U istoj tački jedan od dokaza za iskustvo inženjera je Potvrda o izvršenim poslovima (model dat u konkursnoj dokumentaciji). Da li će se prihvatiti ranije izdate potvrde za inženjera koje je potpisao investitor i koje sadrže sve podatke kao u modelu iz konkursne dokumentacije?</p>	<p>4. Naručilac menja konkursnu dokumentaciju. Prihvatiće se i potpisane biografije.</p> <p>5. Da, prihvatiće se.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo Vas da nam dostavite pojašnjenje i potrebne specifikacije I šeme, neophodne za formiranje ponude, za sledeće pozicije:</p> <p>ELEKTRO RADOVI</p>	<p>ELEKTRO RADOVI (elektroenergetske instalacije):</p> <p>Tačka 4. Prosečna dužina kablova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za poziciju 04.03.10 iznosi 5m</li> <li>- za pozicije 04.07.18, 04.08.14, 04.09.15, 04.10.27 iznosi 7m</li> </ul>

<p>1. Razvodni ormari (potrebno definisati opremu u ormarima)- 04.01.07- 04.02.1- 04.03.01- 04.05.1- 04.06.1- 04.07.2- 04.08.2- 04.09.2- 04.10.2- 04.11.2- 04.12.2- 04.13.3- 04.13.42. Nisu definisani grejni kablovi sa pratećom opremom:- 04.05.12- 04.06.123. Nisu definisani UPS-evi (tip, snaga...)- 04.03.9- 04.07.17- 04.10.264. Nije definisana prosečna dužina kabla:- 04.03.10- 04.07.18- 04.08.14- 04.09.15- 04.10.27- 04.13.17- 04.13.185. Nije definisana orosečna dužina pocinkovane trake:- 04.03.18- 04.04.03- 04.07.26- 04.08.25- 04.09.25- 04.10.34- 04.11.136. U poziciji 04.07.3 nije definisan tip kabla I cevi7. U poziciji 04.13.6 nije definisana dimenzija regala</p> <p>TELEKOMUNIKACIJE</p> <p>U Predmeru Telekomunikacija nisu definisane dimenzije Rack ormara na sledećim pozicijama:</p> <p>ULAZ U ZEMLJU</p> <p>1. UNUTRAŠNJI SISITEM- 1.1.1.62. SPOLJNI SISITEM- 2.12</p> <p>IZLAZ IZ ZEMLJE</p> <p>3. UNUTRAŠNJI SISITEM- 1.1.1.6- 1.1.2.6- 1.1.3.64. SPOLJNI SISITEM- 2.1.2</p> <p>PUTNIČKI TERMINAL (ULAZ I IZLAZ)</p> <p>- 3.1.6</p> <p>Takođe, potrebno je pojašnjenje vezano za tip I karakteristike postojeće opreme u delu telekomunikacija, kako bi novougrađena oprema bila kompatibilna sa postojećom (SKS, dojava požara, video nadzor).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za poziciju 04.13.17 iznosi 10m</li> <li>- za poziciju 04.13.18 iznosi 12m</li> </ul> <p>Tačka 6. U poziciji 04.07.3 je definisan tip kabla N2XH-J 5x16mm<sup>2</sup>.</p> <p>Ostale pozicije će biti detaljnije definisane kroz Projekat za izvođenje elektroenergetskih instalacija.</p> <p>TELEKOMUNIKACIJE</p> <p>ULAZ U ZEMLJU</p> <p>1. UNUTRAŠNJI SISTEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.1.1.6 orman 19" minimalne visine 8U</li> </ul> <p>2. SPOLJNI SISITEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.12 samostojeći spoljni orman okvirnih dimenzija (V h Š h D) 100h50h30</li> </ul> <p>IZLAZ IZ ZEMLJE</p> <p>3. UNUTRAŠNJI SISITEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.1.1.6 orman 19" minimalne visine 8U</li> <li>- 1.1.2.6 orman 19" minimalne visine 8U</li> <li>- 1.1.3.6 orman 19" minimalne visine 8U</li> </ul> <p>4. SPOLJNI SISITEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1.2 samostojeći spoljni orman okvirnih dimenzija (V h Š h D) 100h50h30</li> </ul> <p>PUTNIČKI TERMINAL (ULAZ I IZLAZ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.1.6 orman 19" minimalne visine 8U</li> </ul> <p>SKS</p> <p>Planirana SKS oprema se uklapa sa postojećom samo na softverskom nivou u smislu objedinjavana u jedinstvenu komunikacionu mrežu. Za ovu aktivnost neophodno je konsultovati IT službu Investitora/Korisnika</p>
---	---

	<p>Dojava požara</p> <p>Ukoliko (zbog nefunkcionalnosti ili zastarelosti) nije moguće povezati postojeću centrale za dojavu požara sa planiranom u jedinstveni sistem, potrebno je postaviti planiranu centralu za dojavu požara neposredno pored postojeće radi objedinjenog monitoringa.</p> <p>Video nadzor</p> <p>Planirana oprema za video nadzor se uklapa sa postojećom samo na softverskom nivou u smislu objedinjavana u jedinstveni monitoring sistem. Za ovu aktivnost neophodno je konsultovati relevantnu službu Investitora/Korisnika</p> <p>NAPOMENA:</p> <p>Detalji, između ostalog, vezani i za karakteristike i tipove opreme trebaju da budu razrađeni na nivou PZI projekta.</p>
<p>Poštovani, molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja vezana za KRITERIJUME ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA:</p> <p>1. Odgovorima na naša prethodno postavljena pitanja nam niste pojasnili – da li će za Naručioca kao dokaz za ispunjenje uslova pod tačkom 4.1. – 2) biti prihvatljiva dva ugovora od kojih se svaki odnosi na po jednu od navedenih klasifikacija pojedinih delova objekata (124170 ili 127420 ili 122011 ili 122012)?</p> <p>2. Isto se odnosi i na tačku 4.1. – 3) da li će za Naručioca kao dokaz za ispunjenje uslova biti prihvatljiva dva ugovora od kojih se svaki odnosi na po jednu od navedenih klasifikacija pojedinih delova objekata (211111 ili 211112 ili 211201 ili 211202 ili 124170 ili 127420 ili 122011 ili 122012)?</p> <p>3. U tački 4.3. kao dokaz za iskustvo inženjera dostavljaju se potvrde o izvršenim poslovima. Da li će za Naručioca kao dokaz za ispunjenje ovog uslova biti prihvatljive dve potvrde od kojih se</p>	<p>1. Kao dokaz za ispunjenje uslova prihvatljivo je dostavljanje najmanje dva ugovora čiji su predmet bili nestambeni objekti u kategoriji B (manje zahtevni) I V (zahtevni objekti).</p> <p>2. Da, kao dokaz za ispunjenje uslova prihvatljivo je dostavljanje najmanje dva ugovora čiji su predmet bili nestambeni objekti u kategoriji B (manje zahtevni) I V (zahtevni objekti) ili objekti saobraćajne infrastrukture autoputeva, puteva i ulica.</p> <p>3. Da, kao dokaz za iskustvo prihvatljivo je dostavljanje dve potvrde koje se odnose na nestambene objekte u kategoriji B (manje zahtevni) I V (zahtevni objekti) ili objekte saobraćajne infrastrukture autoputeva, puteva i ulica.</p> <p>4. Sledi izmena konkursne dokumentacije.</p>

<p>svaka odnosi na po jednu od navedenih klasifikacija pojedinih delova objekata?</p> <p>4. Odgovorima Naručioca na prethodno postavljena pitanja objavljenim 12.10.2021. godine navedeno je da se "prihvataju sve nestambene zgrade, kategorije objekata B I V", a u skladu sa tim nije izmenjena konkursna dokumentacija. Molimo da uskladite konkursnu dokumentaciju sa odgovorima na prethodno postavljena pitanja.</p>	
<p>Molim Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na inženjere, tako što će te izvršiti izmenu tj. ispravku broja licence 470 u broj 471.</p> <p>Navodeno je: Licencirani izvođač geodezije geodetsko inženjerstvo * kopija licence Gel 07-01.1 ili Gel 08-01.2 ili licence IKS br. 470 ili 771 ili 871.</p> <p>Licenca 470 je dipl.saobraćani inženjer, a dipl.geodetski inženjersi su nosioci licence broj 471.</p> <p>Dipl.saobraćajni inženjer je već zahtevan .</p>	<p>Sledi izmena konkursne dokumentacije</p> <p>Briše se licenca 470 i dodaje se licenca 471</p>
<p>Kao jedno od ovlašćenja RGZa kako ste naveli u kriterijumima je „i izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat“.</p> <p>Da li pod ovim misli na izvođenje geodetskih radova na izradi geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat?</p>	<p>Da, misli se na izvođenje geodetskih radova na izradi geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.</p>
<p>U kriterijuma je navedeno da Ponuđač mora da poseduje sertifikate kojim dokazuje osposobljenost za primenu sledećih standarda: ISO 14001:2004 ili odgovarajuće, ISO 14001:2005</p>	<p>Sledi izmena konkursne dokumentacije</p>

<p>ili odgovarajuće, OHSAS 18001:2007 ili odgovarajuće.</p> <p>Molim Vas da dodate pored OHSAS 18001:2007 ili „ISO 45001“, jer je to standard za Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.</p>	
<p>U kriterijuma je navedeno da Ponuđač mora da poseduje sertifikate kojim dokazuje osposobljenost za primenu sledećih standarda: ISO 14001:2004 ili odgovarajuće, ISO 14001:2005 ili odgovarajuće, OHSAS 18001:2007 ili odgovarajuće.</p> <p>Da li je vo tehnička greška, jer se 2 puta traži ISO 14001?</p>	<p>Sledi izmena konkursne dokumentacije</p>
<p>U kriterijuma je navedeno „Autocisterna za vodu 3000-6000l - 1 jedinica“. Da li je prihvatljiva autocisterna za vodu čiji je kapacitet veći od 6000l?</p>	<p>Da, prihvatljiva je.</p>
<p>U kriterijuma je navedeno:</p> <p>„Licencirani inženjer građevinarstva - građevinsko inženjerstvo – saobraćajna infrastruktura,</p> <p>- Minimum 10 godina iskustva u struci; - Licenca GP 04-03 ili licence IKS br. 318 ili 315“.</p> <p>Molim Vas da izvršite dopunu tako što ćete dodati „ ili 312“.</p> <p>Zahtevom za licence 381 ili 315, a bez dodatka ili 312, smatramo da ste izvršili diskriminaciju ponuđača, koji imaju u radnom odnosu tehnička lica koja su završili Građevinski fakultet u Nišu. Inženjeri koji su završili odnosno diplomirali na Građevinskom fakultetu u Nišu ne mogu da imaju licencu 315, već 312.</p>	<p>Menja se konkursna dokumentacija.</p> <p>Dodaje se licenca 312</p>

<p>Kao jedan od slova za tehnička lica, odnosno inženjere navedeno je:</p> <p>Za radno angažovane po drugom osnovu u skladu sa zakonom (rad van radnog odnosa), ponuđač mora dostaviti dokaz kojim se dokazuje da su isti radno angažovani kod ponuđača (MA obrasce, uz ugovor o radnom angažovanju).</p> <p>Inženjeri sa kojima su zaključeni ugovori o delu ili dopunskom radu nemaju M obrazac, pa Vas molim da izvršite izmenu i ovog dela konkursne dokumentacije, tako što prilagoditi dokaze zakonskim propisima.</p>	<p>Za ugovore o delu ili dopunskom radu Ponuđač dostavlja odgovarajuću prijavu u skladu sa Zakonom o radu.</p>
<p>U kriterijumima je navedeno :“Svaki ugovor kojim se dokazuje radni odnos ili radno angažovanje mora imati datum zaključenja i zavodni pečat Ponuđača. - Nisu prihvatljivi ugovori koji ne sadrže datum zaključenja i zavodni pečat.“</p> <p>Da li mislite na delovodni broj ugovora ili zavodni pečat u pravom smislu te reči?</p> <p>Ne vidimo razlog da se insistira na tome da svaki ugovor ima otisak zavodnog pečata, jer se delovodni broj unosi elektronski prilikom broja ugovora, kao i datum zaključenja, i nakon izrade se štampa, overava i potpisuje.</p> <p>Ako se dostave dokazi odnosno ugovori iz kojih se jasno može utvrditi sadržina ponude, po kom zakonskom osnovu se odbija ponuda ako ne sadrži zavodni pečat, a ima delovodni broj i datum zaključenja koji su uneti elektronski?</p>	<p>Prihvatljiv je i delovodni broj na Ugovoru.</p>
<p>Jedan od dokaza je ugovor o radnom angažovanju sa ponuđačem za zahtevana lica sa punim radnim vremenom.</p>	<p>Za lica za realizaciju radova naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije odnosno kao dokaz je potrebno priložiti ugovor o radnom angažovanju sa punim radnim vremenom</p>

<p>Iz kog razloga se zahteva puno radno vreme za tehnička lice?</p> <p>Mislimo konkretno na nosioce licenci 333, 434, 370, 470, 373, 473, 391, 491, jer navedena lica za realizaciju radova iz svoje nadležnosti ne treba da budu na gralištu puno radno vreme, isto se odnosi i na projektante.</p>	<p>Obrazloženje: Imajući u vidu da je predmet projekta rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza koji je izuzetno freventan jer se nalazi na vrlo značajnoj saobracajnici E-75 i predstavljan značajan punkt za tranzitni saobraćaja, neophodno je da organizacija radova bude takva da u najmanjoj meri utiče na odvijanje saobraćaja. Osim toga, u tehnološkom procedu grnične kontrole učestvuje više različitih subjekata, što je neophodno a bude uzeto u obzir prilikom planiranja i organizacije predmetnih radova. S tim u vezi, neophodno je da Izvođač radova ima osoblje koje će biti angžavano tako da odgovori specifičnostima projekta. Naručilac smatra da je osoblje Izvođača radova, zahtevano konkursnom dokumentacijom, neophodno da bude angažovano na puno radno vreme i dostupno u svim fazama realizacije projekta.</p> <p>Za osoblje za izradu tehničke dokumentacije - projektante , briše se puno radno vreme i sledi izmena konkursne dokumentacije</p>
<p>Da li prihvatljiv kao dokaz radnog angažovanja ugovor o dopunskom radu, do trećine radnog vremena?</p>	<p>Ugovor o dopunskom radu nije prihvatljiv, kod onih lica kod kojih je predviđeno da budu radno angažovani na puno radno vreme. Kod ostalih lica za koje se ne zahteva ugovor o angažovanju na puno radno vreme prihvatljivi su ugovori o dopunskom radu do trećine radnog vremena.</p>
<p>U fajlu Predmer - konacno - GP HORGOS-rev 20.09_otk, postoje greške u formulama:</p> <p><b>Knjiga Arhitektura (Arhitekonsko građevinski radovi)</b></p> <p>2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI/red 998/kolona F/u zbir ne ulazi pozicija 2.1</p> <p>5. IZOLATERSKI RADOVI/red 1358/kolona F/u zbir ne ulazi pozicija 5.7</p>	<p>Navedene nepravilnosti ne dijagnostikuju se na fajlu koji je predat za objavljivanje i do istih je moglo doći pri svakom preuzimanju i prebacivanju fajla.</p> <p>Bez obzira na to, navedene greške Excel fajla se odnose na obračunsku funkcionalnost samog programa, ne na greške i nedostatke same sadržine predmera i predracuna (opis radova, jedinica mere i količina).</p> <p>S tim u vezi, Ponuđač je, nevezano za način obračuna samog predmera, obavezan da dostavi</p>



<p>13. RAZNI RADOVI/red 1577/kolona F/u zbir ne ulazi pozicija 13.2</p> <p>5. IZOLATERSKI RADOVI/red 1927/kolona F/u zbir ne ulazi pozicija 5.7</p> <p>REKAPITULACIJA/red 2914/kolona F/dva puta u zbir ulaze 5. RAZNI RADOVI</p> <p>4. RAZNI RADOVI/red 4529/kolona F/u zbir ne ulaze pozicije 4.5 i 4.6</p> <p>2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI/red 4633/kolona F/u zbir ne ulazi pozicija 2.1</p> <p>5. IZOLATERSKI RADOVI/red 4984/kolona F/u zbir ne ulazi pozicija 5.7</p> <p>4. RAZNI RADOVI/red 6954/kolona F/u zbir ne ulaze pozicije 4.5 i 4.6</p> <p>2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI/red 7058/kolona F/u zbir ne ulazi pozicija 2.1</p> <p><b>1/1 PUTNIČKI TERMINAL:</b></p> <p>PRIPREMNI RADOVI / redovi od 7181 do 7188 / kolone F i G / nisu sređene formule koje izvlače vrednosti pozicija iz predmera; nije sređena formula za obračun u €</p> <p><b>1/2 TERETNI TERMINAL-IZLAZNI:</b></p> <p>redovi od 7193 do 7204 / kolone F i G / nisu sređene formule koje izvlače vrednosti pozicija iz predmera; nije sređena formula za obračun u €</p> <p><b>1/3 TERETNI TERMINAL-ULAZNI:</b></p> <p>redovi od 7209 do 7218 / kolone F i G / nisu sređene formule koje izvlače vrednosti pozicija iz predmera; nije sređena formula za obračun u €</p> <p><b>Knjiga TK okna + trasa (Građevinski projekat TK kanalizacije)</b></p> <p>2.4/5. OSTALI RADOVI/red 301/kolona G/u zbir ne ulazi pozicija 2.4/5.06</p> <p>2.4/5. OSTALI RADOVI/red 705/kolona G/u zbir ne ulazi pozicija 2.4/5.06</p>	<p>kompletno i tačno popunjen i obračunat predmer i predračun za sve navedene pozicije.</p>
---	---

**Knjiga Interna vodovodna mreža (Projekat interne mreže vodovoda i kanalizacije)**

redovi od 610 do 613/ kolona G /nisu sređene formule koje izvlače vrednosti pozicija iz predmera

**Knjiga Obodni kanal (Projekat obodnog kanala)**

redovi od 194 do 198 / kolona G / nisu sređene formule koje izvlače vrednosti pozicija iz predmera

red 199 / kolona G / nedostaje ukupna vrednost

**Knjiga Parterno uređenje**

red / 580 / kolona G / nije dobra formula, treba da stoji G558 umesto G578

Poštovani, molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja:

1. U okviru Predmera radova, 6-7 Projekat mašinskih instalacija Termotehničke instalacije - pozicija broj 7.3.6.2.-01.00 (red 560 u excel dokumentu) - Automatska rešetka se ponavlja još

Sledi izmena konkursne dokumentacije.

<p>jednom u okviru iste grupe radova. Ponovljena pozicija broj 7.3.6.2.-01.00 se nalazi u redu 581 u excel dokumentu. Da li je u pitanju greška ili treba dati cene za iste pozicije na oba mesta? Ukoliko je greška, molimo da ispravite obrazac Predmer radova.</p>	
<p>2. u okviru obrasca Predmer radova ne postoji deo Zbirna rekapitulacija. Gde u okviru predmera radova i kako se iskazuju podaci o ukupnoj vrednosti radova po grupama, kao i ukupna cena ponude? Molimo da izvršite dopunu, odnosno izmenu konkursne dokumentacije.</p>	<p>Ukupna cena ponude iskazuje se u Obrascu strukture cene koja je sastavni deo konkursne dokumentacije. Ponuđač je u obavezi da popuni predmer i predračun na način na koji je Naručilac predvideo.</p>
<p>3. U delu konkursne dokumentacije KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA pod tačkom 4.3 Obrazovne i stručne kvalifikacije - Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma pod tačkom 12. navodi se da ponuđač mora da raspolaže sa licenciranim izvodjačem geodezije broj 470 ili 771 ili 871. Da li je u pitanju greška, obzirom da je broj licence za odgovornog izvođača geodetskih radova 471? Ukoliko je u pitanju greška molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije.</p>	<p>Sledi izmena konkursne dokumentacije Briše se licenca 470 i dodaje se licenca 471</p>
<p>4. U delu konkursne dokumentacije KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA pod tačkom 4.3 Obrazovne i stručne kvalifikacije - Kvalifikacije pružaoca usluga/izvođača, navodi se da ponuđač mora da raspolaže sa licenciranim izvođačem geodezije - geodetsko inženjerstvo broj 470 ili 771 ili 871. Da li je u pitanju greška, obzirom da je broj licence za odgovornog izvođača geodetskih radova 471? Ukoliko je u pitanju greška molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije.</p>	<p>Sledi izmena konkursne dokumentacije Briše se licenca 470 i dodaje se licenca 471</p>

Poštovani,

U skladu sa članom 93 ZJN, dostavljamo Vam zahtev za dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije 28/2021.

U okviru predmera, a konkretno u delu elektro radova nalaze se nedovoljno definisane pozicije radova sa napomenom "karakteristike opreme prema zahtevu korisnika". S obzirom na veliko tržište I širok spektar cena Ponuđač nije u mogućnosti da da ponudu sa nedovoljno opisanim I nejasnim karakteristikama traženog dobra.

Prema članu 93 ZJN Konkursna dokumentacija mora da bude sačinjena na način da omogući pripremu i podnošenje ponude, odnosno prijave. Nadalje, ZJN je tačno definisao opšta pravila o tehničkim specifikacijama, te je u članu 98 navedeno "Tehničkim specifikacijama, koje se navode u konkursnoj dokumentaciji, utvrđuju se tražene karakteristike radova, dobara ili usluga koje se nabavljaju i sve druge okolnosti koje su od značaja za izvršenje ugovora, a time i za pripremu ponude (mesto i rokovi izvršenja, posebni zahtevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i sl.). Tehničke specifikacije u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova podrazumevaju ukupnost tehničkih zahteva sadržanih u konkursnoj dokumentaciji kojima se definišu tražene karakteristike materijala ili dobara tako da ispunjavaju svrhu koju im je naručilac namenio.

S obzirom na gore navadeno, molimo Vas da nam dostavite pojašnjenja i potrebne tehničke specifikacije kako bismo formirali tačnu i konkurentu ponudu za sledeće pozicije:

#### ELEKTRO RADOVI

Nije definisana prosečna dužina kabla:04.07.05TELEKOMUNIKACIJE

I U Predmeru Telekomunikacija nije definisano šta, tačno, znači proširenje sistema za dojavu požara. Potrebno da se tačno definiše koja oprema se dograđuje I detaljne karakteristike iste, za sledeće pozicije:

Predmer radova popuniti na osnovu raspoložive projektne dokumentacije i dostavljenog predmera.

Svi detalji izmedju ostalog, vezani i za karakteristike i tipove opreme koji se traze biće razradjeni na nivou PZI projekta.

ULAZ U ZEMLJU

DOJAVA POŽARA (Kabina za izlaz sa terminala)

1.2.1.6 IZLAZ IZ ZEMLJE

DOJAVA POŽARA (Kabina za ulaz na terminal) 1.3.1.6 IZLAZ IZ ZEMLJE

DOJAVA POŽARA (Kabina za ulaz sa terminala)

1.3.2.6

OBJEKAT UC

DOJAVA POŽARA (Kabina za ulaz sa terminala) 1.3.4.6 PUTNIČKI TERMINAL (MUP+RUC)

DOJAVA POŽARA (Duple kabine na putničkom terminalu)

3.2.6

II U Predmeru Telekomunikacija nisu definisane karakteristike opreme.

Potrebno da se tačno definiše koja oprema se ugrađuje I detaljne karakteristike iste, za sledeće pozicije:

ULAZ U ZEMLJU

1. DOJAVA POŽARA (Kabina za izlaz sa terminala)

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.7

IZLAZ IZ ZEMLJE

DOJAVA POŽARA (Kabina za ulaz na terminal)

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.7

3 .DOJAVA POŽARA (Kabina za izlaz sa terminala)

1.3.2.1

1.3.2.2.

1.3.2.7

4. OBJEKAT UC

1.3.4.1

1.3.4.2.

1.3.4.7

5. PUTNIČKI TERMINAL (MUP+RUC)

3.2.1

3.2.2

3.2.7

3.2.9

3.2.10

III SPOLJNA INSTALACIJA– Potrebno definisati tip I karakteristike IP kamera sa pratećom opremom na sledećim pozicijama:

1. 2.2.3

IV SPOLJNI TK SISTEM

1. Potrebno definisati tip I karakteristike IP kamera sa pratećom opremom na sledećim pozicijama:

2.2.3

2. Potrebno definisati tip I karakteristike dodatne aktivne opreme na sledećim pozicijama:

2.2.3

3. Potrebno definisati tip I karakteristike POE switch-eva na sledećim pozicijama:

2.2.3

4. Potrebno definisati tip I karakteristike pan-tilta na sledećim pozicijama:

2.2.3

5. Potrebno definisati tip I karakteristike WiFi Access Point-a na sledećim pozicijama:

2.2.4

6. Potrebno definisati tip I karakteristike Rutera na sledećim pozicijama:

2.2.5

V UNUTRAŠNJI TK SISTEMI - Potrebno definisati tip I karakteristike IP kamera sa pratećom opremom na sledećim pozicijama:

1. 1.2.1

VI UNUTRAŠNJI TK SISTEMI (VIDEO NADZOR) - Potrebno definisati tip I karakteristike aktivne opreme na sledećim pozicijama:

1.2.2.

VII UNUTRAŠNJI TK SISTEMI - Potrebno definisati tip I karakteristike 24-portnog svitcha na poz:

1.3.7. VIII GLAVNI OPTIČKI DISTRIBUTIVNI RACK

Molimo pojašnjenje za poziciju:

Obostrani horizontalni ranžir prespojnih kablova 19" sa prstenovima, na šta se tačno misli poz. 5.1

Takođe, molimo za pojašnjenje, vezano za Vašu napomenu 2.1. :

2.1. SPOLJNA INSTALACIJA ZAJEDNIČKU KOMUNIKACIONU MREŽU NAPOMENA: aktivna mrežna oprema nije predmet projekta U napomeni je navedeno da se aktivna oprema ne nudi, a u poziciji koja sledi nakon toga (2.2.3) se traži ispruka I montaža aktivne opreme.

S poštovanjem,