

## Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Izvođenje radova na izgradnji zatvorenog bazena u Gornjem Milanovcu

Referentni broj: 42/2022

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo Vas za pojašnjenja:</p> <p>1. Da li se za štampač ulaznica koristi RS 485 komunikacija, kako je navedeno u predmeru ili može USB kako je uobičajenije?</p> <p>2. Pozicija 1 iz predmeta: koja je uloga ovih čitača u sistemu? Nije definisano kako se vrši kontrola pristupa (elektromagnet, brava, ...), koji softver upravlja ovim uređajima?</p> <p>3. Na biletarnici je korisno da postoji i Stoni barcode skener, 1D/2D, za proveru papirnih ulaznica. Zašto nije predviđen?</p> <p>4. Nije predviđen server sistema. Zašto? U poziciji 4 se, između ostalog, traži: "Svi podaci se skladište u jednu centralnu bazu".</p>	<p>1. Štampač ulaznica može da bude povezan USB ili Ethernet interfejsom sa računaram.</p> <p>2. Čitač služi za kontrolu identifikacionih objekata koji mogu biti: štampani QR i/ili BAR kod i RFID kartica, i na bazi uspešne identifikacije aktiviraju-otključavaju blokirajući uređaj. Blokirajući uređaji će biti različiti od mesta primene: za ulaz u sportsku halu biće trokrake barijere za prolaz gledalaca, na ulaznim vratima će biti električna brava ili elektromagnet što treba odabrati ponudjač u zavisnosti od izabranog rešenja vrata.</p> <p>Čitači kartica su inteligentni uređaji koji se povezuju na centralni sistem i na sistem za izdavanje karata, tako da se automatski vrši ažuriranje baze aktivnih identifikacionih uređaja u sistemu u zavisnosti od privilegija za izdati identifikacioni objekat: odstampanu ili prodatu/izdatu kartu, izdatu privremenu ili stalnu RFID legitimaciju.</p> <p>Na bazi primljenog setup-a čitač autonomno vrši kontrolu i memorisanje uspešne i neuspešne identifikacije sa pridruženim vremenom akcije.</p>

	<p>Svi Čitači kartica moraju posedovati Ethernet interfejs za povezivanje u jedinstvnu komuniakcionu mrežu ACS sistema.</p> <p>3. Predvideti kontrolni čitač za sve ponudjene tipove identifikacionih objekata, koji će biti po izboru za montažu na zid, sa jasnom zvučnom i svetlosnom identifikacijom statusa provere: USPEŠNO/NEUSPEŠNO</p> <p>4. Podrazumeva se da sistem za izdavanje karata, koji teba da bude integrisan u sistem pristupne kontrole (ACS) celog objekta (podsistem "biletarnice" je podsistem ACS sistema) treba da ima server za memorisanje svih akcija i aforizacija, kako na sistemu "biletarnice" tako i na sistemu ACS-a. Server mora da bude jedinstven za pomenute sisteme, sa diskovima za memorisanje podataka od 2 godine.</p> <p>Sistem "biletarnice" (za izdavanje karata, mora da bude sa WEB interfejsom sa podrškom on-line kupovine karata izvan mreže objekta, pri čemu se kupcu generišu QR ili BAR kodovi koji se mogu koristiti prilikom ulaska kao štampani ili sa mobilnog telefona!</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo informaciju koje standarde sigurnosti treba da zadovolje barijere?</p>	<p>Standardi koji su potrebni su sledeći: EN ISO 12100:2010, EN ISO 13857:2008, EN 60204-1:2006, EN 953:1997+A1:2009, EN 349+A1:2008</p>

### **Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
---------------	-----------------------

<p>Poštovani,</p> <p>standard ISO 45005:2011 se odnosi na bezbedan rad u toku pandemije, a obzirom da su sve mere po pitanju Covid-a ukinute, da li ostaje na snazi da zahtevate od ponuđača da poseduje ovaj standard?</p>	<p>10. marta 2022. godine Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID 19 doneo je odluku o ublažavanju kovid mera, te od 12. marta su iste stupile na snagu. Samim tim kovid mere nisu ukinute već ublažene. Naručilac ostaje pri uslovima navedenim u konkursnoj dokumentaciji.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>potrebno nam je dodatno pojašenjenje kriterijuma koji se odnosi na tehnički i stručni kapacitet, 4.1 Spisak izvedenih radova, 1. uslov (Da je ponuđač u prethodne tri godine pre dana objavljivanja Poziva za dostavljanje ponuda realizovao ugovore na izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji objekata javne namene u ukupnoj vrednosti minimum 1.000.000.000,00 dinara bez PDV, od čega minimum jednog objekta javne namene u vrednosti većoj od 500.000.000,00 dinara i bruto razvijene građevinske površine minimum 4.000 m2.)</p> <p>Da li se u objekte javne namene mogu ubrojati tržni centri, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i maloprodajni objekti?</p>	<p>Naručilac prihvata tržne centre i maloprodajne objekte kao referentne objekte za predmetnu nabavku.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>smatramo da je kriterijum kojim se zahteva da ponuđač poseduje standarde ISO 37001:2016 i ISO 22301:2012 diskriminatorski jer oni ni na koji način ne utiču na kvalitet realizacije predmetnih radova. Molimo da razmotrite potrebu za ovim kriterijumom i odgovorite da li i dalje ostajete pri istom. Ukoliko ostajete pri ovom kriterijumu molimo za obrazloženje uticaja navedenih standara na pripremu i realizaciju predmetnih radova.</p>	<p>Standard ISO 37001 je registrovan kod Instituta za standardizaciju Republike Srbije i usko je vezan sa svim pozitivnim propisima Republike Srbije a obimom svoje standardizacije garantuje Naručiocu da izvođač radova neće pokušati da zaobiđe stroga pravila bezbednosti i zdravlja na radu u pogledu svojih radnika, niti će ponuditi tehnologiju izvršenja koja nije u datom momentu na tržištu</p>

najbolja, kako bi tim i sličnim radnjama stekao nekakvu korist u izvršenju javne nabavke. Navedeni standard je potvrda da ponuđač poseduje kapacitete prevencije nezakonitog zaobilaženja kako Zakona, tako i zahteva iz konkursne dokumentacije. Konačno, zahtev za posedovanjem ovog standarda je u skladu sa inicijativama i strategijama Vlade Republike Srbije i svih finansijskih institucija naše Države.

Standard koji je tražen, SRPS ISO 22301 je standard iz domena Društvene bezbednosti - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja, i isti se odnosi na identifikaciju potencijalnih pretnji po sistem koji kroz uspostavljen sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja ima za cilj zaštitu preduzeća od potencijalnih pretnji, smanji verovatnoću prekida poslovanja, pripremi za adekvatno reagovanje ukoliko do toga dođe i obezbedi odgovarajuće planove oporavka.

Institut za standardizaciju Republike Srbije precizno definiše standarde i njihove domene i opsege delovanja. Takođe, Institut za standardizaciju Srbije definiše i identičnost i eventualnu širu primenu nekog standarda u odnosu na drugi. Sve gore pomenuto je u skladu sa stavom i mišljenjem Akreditacionog tela Srbije za standardizaciju, o čemu se može dobiti i zvaničan stav.

	<p>Kako je tenderskom dokumentacijom traženo da Ponuđač dokaže svoj poslovni kapacitet prethodno izvedenim objektima, a Naručilac očekuje da izvedeni objekat bude urađen kvalitetno i u roku po svim merilima građevinske struke, zahteva se da Ponuđač poseduje navedeni standard jer je to garancija najboljeg mogućeg izvršenja posla.</p> <p>Nakon razmatranja zahteva zainteresovanog ponuđača i samih dodatnih uslova predviđenih konkursnom dokumentacijom, a na osnovu svega navedenog, stav komisije Naručioca je da navedeni standardi ISO 37001 i ISO 22301 nisu suvišni i diskriminišući te se isti neće brisati iz konkursne dokumentacije.</p>
Molimo vas da objavite projektnu dokumentaciju	<p><u>Zainteresovani privredni subjekti mogu preuzeti projektnu dokumentaciju na linku: <a href="https://we.tl/t-DJS012hckW">https://we.tl/t-DJS012hckW</a></u></p>
<p>Poštovani</p> <p>U skladu sa Članom 97. ZJN u pisanoj formi putem Portala javnih nabavki tražimo od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci i ukazujemo naručiocu da smatramo da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci i to:</p> <p>U Obrascu strukture ponuđene cene 13 - Protiv požar navedeno je da proizvodi na pozicijama 1, 2, 3, 4, 5 i 6 treba da poseduju isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)</p>	<p>Predmetnom izmenom Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), kako Ponuđač pravilno primećuje , ukinuta je obaveza izdavanja Potvrde o usaglašenosti. Sam pravilnik u prethodnoj verziji je predviđao dve vrste Isprava o usaglašenosti, Deklaraciju o usaglašenosti i Potvrdu o usaglašenosti. Izmenom je ukinuta obaveza pribavljanja</p>

<p>U službenom glasniku broj 21/2020 od 6. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti kojim se, između ostalog stavljuju <b>van snage</b> odredbe, kao i <b>obaveza pribavljanja Potvrda o usaglašenosti, sa primenom od 1 januara 2022. godine</b> (link u nastavku).</p> <p><a href="https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/technicki-propisi/technicki-propisi-uskladjeni-sa-propisima-EU/novi-pristup/EMC.html">https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/technicki-propisi/technicki-propisi-uskladjeni-sa-propisima-EU/novi-pristup/EMC.html</a></p> <p><b>Molimo Naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju tako što ovaj uslov neće biti deo iste, odnosno da ovaj uslov izbaci.</b></p>	<p>Potvrde o usaglašenosti ali nije ukinuta obaveza poštovanja zahteva Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti kao ni obaveza izdavanja Deklaracije o usaglašenosti. Kako je naručiocu izuzetno važno da ponuđena oprema ispunjava sve srpske propise (a naročito one koji se odnose na njenu bezbednost pri korišćenju), on insistira na dokazu da su zahtevi predmetnog Pravilnika ispunjeni.</p>
<p>Poštovani</p> <p>U skladu sa Članom 97. ZJN u pisanoj formi putem Portala javnih nabavki tražimo od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci i ukazujemo naručiocu da smatramo da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci i to:</p> <p>U Obrascu strukture ponuđene cene 13 - Protiv požar navedeno je da proizvod na poziciji 1 treba da poseduje ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), kako Ponuđač pravilno primećuje , ukinuta je obaveza izdavanja Potvrde o usaglašenosti. Sam pravilnik u prethodnoj verziji je predviđao dve vrste Isprava o usaglašenosti, Deklaraciju o usaglašenosti i Potvrdu o usaglašenosti. Izmenom je ukinuta obaveza pribavljanja Potvrde o usaglašenosti ali nije ukinuta obaveza poštovanja zahteva Pravilnika o električnoj opremi .... kao ni obaveza izdavanja Deklaracije o usaglašenosti. Kako je naručiocu izuzetno važno da ponuđena oprema ispunjava sve srpske propise (a naročito one koji se odnose na njenu bezbednost pri korišćenju), on insistira na dokazu da su zahtevi predmetnog Pravilnika ispunjeni.</p> <p>U službenom glasniku broj 21/2020 od 6. marta 2020 godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona kojim se, između ostalog stavljuju <b>van snage</b> odredbe, kao i <b>obaveza pribavljanja Potvrda o usaglašenosti, sa primenom od 1 januara 2022. godine</b> (link u nastavku).</p> <p><a href="https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/technicki-propisi/technicki-propisi-uskladjeni-sa-propisima-EU/novi-pristup/lvd.html">https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/technicki-propisi/technicki-propisi-uskladjeni-sa-propisima-EU/novi-pristup/lvd.html</a></p> <p><b>Molimo Naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju tako što ovaj uslov neće biti deo iste, odnosno da ovaj uslov izbaci.</b></p>	<p>Predmetnom izmenom Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016), kako Ponuđač pravilno primećuje , ukinuta je obaveza izdavanja Potvrde o usaglašenosti. Sam pravilnik u prethodnoj verziji je predviđao dve vrste Isprava o usaglašenosti, Deklaraciju o usaglašenosti i Potvrdu o usaglašenosti. Izmenom je ukinuta obaveza pribavljanja Potvrde o usaglašenosti ali nije ukinuta obaveza poštovanja zahteva Pravilnika o električnoj opremi .... kao ni obaveza izdavanja Deklaracije o usaglašenosti. Kako je naručiocu izuzetno važno da ponuđena oprema ispunjava sve srpske propise (a naročito one koji se odnose na njenu bezbednost pri korišćenju), on insistira na dokazu da su zahtevi predmetnog Pravilnika ispunjeni.</p>

<p>Poštovani</p> <p>U skladu sa Članom 97. ZJN u pisanoj formi putem Portala javnih nabavki tražimo od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci i ukazujemo naručiocu da smatramo da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci i to:</p> <p>U Obrascu strukture ponuđene cene 13 - Protiv požar navedeno je da proizvodi na pozicijama 1, 2, 4, 5 i 6 treba da poseduju isprave o usaglašenosti sa normativima EN 54-2, EN 54-4, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-11, EN 54-18 i EN 54-3.</p> <p>Proizvodi na pozicijama 1, 2, 4, 5 i 6 su građevinski proizvodi na koji se primenjuje ZAKON o građevinskim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 83 od 29. oktobra 2018.)</p> <p><b>Standardi (normativi) EN 54-2, EN 54-4, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-11, EN 54-18 i EN 54-3</b> u skladu sa propisima o građevinskim proizvodima, odnosno podzakonskim aktom - PRAVILNIKOM sa spiskom srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi i spiskom donetih srpskih dokumenata za ocenjivanje ("Službeni glasnik RS", broj 120 od 10. decembra 2021.) - <b>počinju da se primenjuju 01.01.2023. godine</b> - link u nastavku.</p> <p><a href="https://www.pravno-informacioni sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/83/1">https://www.pravno-informacioni sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/83/1</a></p> <p><b>Molimo Naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju tako što ovaj uslov neće biti deo iste, odnosno da ovaj uslov izbací.</b></p>	<p>Kako je rečeno u odgovoru na prvo pitanje, Zakon postavlja zahteve koji se ne tiču funkcionalnosti elemenata sistema već samo njihove bezbednosti. Zahteve za funkcionalnost elemenata postavlja porodica standarda EN 54. Kako naručiocu nisu cilj samo bezbedni elementi sistema dojave požara već i funkcionalni naručioc je postavio ovaj zahtev.</p> <p>Bilo bi iluzorno očekivati od naručioca da prihvati opremu koja ne ispunjava zahteve elementarnih standarda EN 54 imajući u vidu da je ovo objekat javne namene.</p> <p>S druge strane potencijalni ponuđač se u prvom pitanju poziva na Spisak srpskih standarda kojim su preuzeti harmonizovani srpski standardi...., a u drugom pitanju kaže da Pravilnik sa tim Spiskom stupa na snagu tek od 01.01.23. tako da je donekle nejasna suština pitanja.</p>
<p>Poštovani</p> <p>U skladu sa Članom 97. ZJN u pisanoj formi putem Portala javnih nabavki tražimo od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci i ukazujemo naručiocu da smatramo da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci i to:</p> <p>U Obrascu strukture ponuđene cene 13 - Protiv požar navedeno je da proizvod na poziciji 1 treba da poseduje ispravu o usaglašenosti sa normativom EN 54-13.</p>	<p>Pojam harmonizovanog standarda odnosi se na činjenicu da li je standard prihvacen u svim zemljama Evropske unije ili ne, i ni na koji način ne može da se dovede u vezu Zakonom o građevinskim proizvodima, kako to navodi Ponuđač.</p>

<p>Proizvod na poziciji 1 je građevinski proizvodi na koji se primenjuje ZAKON o građevinskim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 83 od 29. oktobra 2018.)</p> <p>Standard (normativ) <b>EN 54-13 nije harmonizovan</b> standard u skladu sa propisima o građevinskim proizvodima, odnosno podzakonskim aktom - PRAVILNIKOM sa spiskom srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi i spiskom donetih srpskih dokumenata za ocenjivanje ("Službeni glasnik RS", broj 120 od 10. decembra 2021.) - link u nastavku.</p> <p><a href="https://www.pravno-informacioni sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/83/1">https://www.pravno-informacioni sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/83/1</a></p> <p><b>Molimo Naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju tako što ovaj uslov neće biti deo iste, odnosno da ovaj uslov izbaci.</b></p>	<p>U spisku srpskih standarda koji je dat „PRAVILNIKOM sa spiskom srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi i spiskom donetih srpskih dokumenata za ocenjivanje ("Službeni glasnik RS", broj 120 od 10. decembra 2021.)" pobrojani su standardi koji ispunjavaju prepostavku usaglašenosti sa predmetnim Zakonom. To znači da ako se neki element proizvodi u skladu sa standardom koji se nalazi u spomenutom spisku, onda je taj element po prepostavci usaglašenosti usaglašen i sa Zakonom o građevinskim proizvodima, odnosno njegovim zahtevima.</p> <p>Sam Zakon je različite prirode od EN 54 porodice standarda iako se i jedan i drugi dokument u ovom slučaju odnose na isti proizvod, elemente sistema za dojavu požara. Zakon postavlja osnovne bezbednosne zahteve pred građevinske proizvode u koje spadaju i elementi sistema za automatsku dojavu požara, dok sa druge strane porodica standarda EN 54 postavlja minimalne funkcionalne zahteve pred te elemente. To znači da element npr. javljač požara koji ispunjava zahteve Zakona uopšte ne mora npr. da detektuje dim (iako je on bezbedan za upotrebu), ali detektor koji ispunjava zahteve standarda EN 54 sigurno detektuje dim na način previđen standardom.</p>
---	---

	<p>S druge strane standard EN 54-13 postavlja zahteve za međusobnu kompatibilnost elemenata sistema, što znači da ako npr. određena centrala i javljač imaju sertifikat EN 54-13 onda su oni sigurno i kompatibilni. Ako ne poseduju taj sertifikat onda je njihova kompatibilnost upitna.</p> <p>Kako 54-13 postavlja zahteve za međusobnu kompatibilnost elemenata i ne odnosi se ni na jedean element ponaosob, on po svojoj prirodi ne može u sebi da inkorporira zahteve Zakona o građevinskim proizvodima, te na taj način ne može za određeni element da ispunjava prepostavku usaglašenosti.</p> <p>U tom smislu Naručilac je ovim zahtevima želeo da obezbedi minimalni zahtevani kvalitet elemenata i njihove komaptibilnosti propisan porodicom standarda EN 54 (odnosno njihovim srpskim verzijama SRPS EN 54)</p>
Poštovani,	<p><a href="https://we.tl/t-DJS012hckW">Projektna dokumentacija može se preuzeti na linku: https://we.tl/t-DJS012hckW</a></p>
<p>1. Molimo da objavite projekat za izvođenje radi preciznijeg davanja ponude.</p> <p>2. U predmeru i predračunu pod nazivom „01 Predmer i predračun AG“ u delu koji se odnosi na „B. Nadstrešnica letnje bašte“ u koloni je navedeno „jedinična cena bez pdv-a“ u sledećoj</p>	<p>1.</p> <p>Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sledeća sredstva finansijskog obezbeđenja:</p>

<p>koloni „jedinična cena bez pdv-a“. Molimo da izvršite ispravku druge kolone tako da glasi „jedinična cena sa pdv-om“</p> <p>3. U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta u delu koji se odnosi na 4.1 Spisak izvedenih radova u delu „uslovi“ po tačkom 5. nije jasan zahtev odnosno potrebno je dovršiti rečenicu posle reči „definisane“</p> <p>4. U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta koji se odnosi na 4.3 Alati, pogonska ili tehnička oprema u delu „Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma“ da li će biti prihvatljiv dokaz ukoliko ponudjač pored ostalog dostavi popisnu listu na dan 31.12.2021. godine umesto popisne liste na dan 31.12.2020. godine?</p> <p>5. U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta u delu 5.1 Standardi osiguranja kvaliteta sugerišemo da je došlo do greške u navedenim verzijama standarda ISO 22301, ISO 50001, ISO 45005.</p> <p>6. Da li Naručilac prihvata kao ispravnu ponudu ukoliko ponudjač u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u delu koji se odnosi na „Tehnička lica ili tela - izvođenje radova“ umesto navođenja imena i prezimena za svakog od 100 radnika pojedinačno u traženo polje „Ime i prezime/Naziv“ upiše sledeće: „100 izvršilaca za građevinske, elektro i mašinske radove od kojih 50 radnika sposobnih za rad na visini“ ?</p> <p>7. U predmeru i predračunu pod nazivom „08 Predmer i predračun Termotehnika“, deo 14.-3 Predmer i predračun – solarni sistem“ u poziciji redni broj 30 u opisu pozicije je navedeno da se obračunava 50% od vrednosti cevi a u količinama je navedeno 12%. Molimo da izvršite izmenu u predmeru tako da u u koloni količine stoji 50%.</p> <p>8. U Modelu ugovora, u članu 9, navedeno je da je ponuđač u obavezi da dostavi original bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, obzirom da se navedeno sredstvo finansijskog obezbeđenja dostavlja uz ponudu potrebno je taj deo brisati iz modela ugovora.</p> <p>9. U predmeru i predračunu pod nazivom „04 Predmer i predračun Unutrašnji ViK“, za grupu radova „B-HIDRANTSKA MREŽA“ u poziciji „3. Dodatak na cevi za pomoćni i spojni materijal (kolena i redukcije do preseka DN50. vrednosti 50% od pozicije 1,2,3 i 4.“ navedeno je da se pozicija obračunava kao 50% od sume pozicija 1,2,3 i 4. Da li je u pitanju greška, tj. da li je projektant mislio na sumu pozicija 1 i 2?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, u iznosu od 3 % od ukupne vrednosti ponude bez PDV, sa rokom važenja koliko traje važenje ponude, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, bezuslovna i plativa na prvi poziv u korist naručioca;</li> </ul> <p>Obavezujuća Pisama o namerama banke za izdavanje bankarske garancije koja moraju biti bezuslovna, neopoziva, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor u korist naručioca i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Original pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, obavezujućeg karaktera za banku, da će u slučaju da ponuđač dobije posao, najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora, izdati bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, u visini od 20% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja koji je 30 dana duži od ugovorenog roka za završetak radova, u korist Naručioca. Potrebno je da iznos na sredstvima finansijskog obezbeđenja bude izražen u dinarima.</li> <li>- Original pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za ispunjenje ugovornih obaveza, obavezujućeg karaktera za banku, da će u slučaju da ponuđač dobije posao, najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora, izdati bankarsku garanciju za ispunjenje ugovornih obaveza,</li> </ul>
---	--

u visini ne manjoj od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja najmanje 30 dana duže od isteka rokaza konačno izvršenje posla u korist Naručioca.Potrebno je da iznos na sredstvima finansijskog obezbeđenja bude izražen u dinarima.

- Original pismo o namerama banke, da će u slučaju da ponuđač dobije posao, na dan primopredaje radova, izdati bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, obavezujućeg karaktera za banku, u visini ne manjoj od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja najmanje 30 dana duže od isteka rokaza konačno izvršenje posla u korist Naručioca.Potrebno je da iznos na sredstvima finansijskog obezbeđenja bude izražen u dinarima.

2.Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji.

3.Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji tako da navedeni zahtev glasi:

„5. Ponuđač treba da dokaže da ključna oprema za zaštitu od požara (centralni uređaj) poseduje bitne karakteristike definisane tehničkom specifikacijom.“

4.Naručilac će prihvatići popisnu listu na dan 31.12.2021. godine.Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji

	<p>5.Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji tako da navedeni uslov glasi:</p> <p>ISO 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom ili odgovarajući</p> <p>ISO 45001:2018 (ili OHSAS 18001) - sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ili odgovarajući</p> <p>ISO 37001:2016 - sistem upravljanja protiv mita i korupcije ili odgovarajući</p> <p>ISO 22301:2014 - sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ili odgovarajući</p> <p>ISO 50001:2018 - sistem menadžmenta energije ili odgovarajući</p> <p>ISO 45005:2021 ili odgovarajući</p> <p>6.Naručilac prihvata da se umesto navođenja imena i prezimena za svakog od 100 radnika pojedinačno u traženo polje „Ime i prezime/Naziv“ upiše sledeće: „100 izvršilaca za građevinske, elektro i mašinske radove od kojih 50 radnika sposobnih za rad na visini“.</p> <p>7.Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji.</p> <p>8.Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji.</p> <p>9.</p> <p>Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji.</p>
--	---

<p><b>1. Pitanje:</b></p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „01. Arhitektura-13. Oprema i nameštaj“, broj pozicije 13.4v u opisu pozicije je navedeno sledeće: „Ormarići za dragocenosti dim. 100x20x72cm, sa 25 pregrada, izrađeni od prvorazrednog čeličnog bojenog lima, sa sigurnosnom bravom i dva ključa, bojenje sa elektrostatičkom zaštitom, vrata u RAL 5015. Ormarići se montiraju na zid. tip: Project 3/12, proizvođač Metalobox ili ekvivalentno“</p> <p>Specifikacije ormarića za dragocenosti se ne poklapaju sa specifikacijama navedenog tipa ormarića "Project 3/12", odnosno opisom su traženi ormarići sa 25 pregrada, dok traženi tip ima 12 pregrada-isti je tražen u poziciji iznad.</p> <p>Molimo da definišete odgovarajući tip ormarića koji je potrebno ponuditi.</p> <p><b>2. Pitanje:</b></p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „01. Arhitektura-13. Oprema i nameštaj“, broj pozicije 13.4e u opisu pozicije je navedeno sledeće: „Šank u okviru restorana se izrađuje od univera u boji po izboru Investitora. Radna ploča i pult šanka se izrađuju od E1 iverice koja je presvučena mašinski pod pritiskom sa HPL laminatima. Konstrukcija šanka je od bojenog čelika. Prostor ispod radne ploče je otvoren u delu sudomašine i rashalnih uređaja, dok se u ostalom delu predviđaju otvorene i zatvorene police i fioke. Na zidu predviđeni police za šolje, čaše, pića i sl. Okov, šarke i ostali pribor od eloksiranog aluminijuma, prve klase. Oprema i uređaji u okviru šanka:- jednodelna sudopera sa ocedživačem od nerđajućeg čelika dim. 50x70cm tipa Fyndig, proizvođača IKEA- Mašina za pranje dim. 60x59h70cm tipa Aqua 50TDA proizvođača Krono ili ekvivalentno-Rashladni sto dim. 120x700x850mm, sa dva boksa i motorom levo, srednja polica, rub na zadnjoj strani 100mm, izrada inoks- Rashladni ormar dim. 600x630x1980mm, korisna zapremina 350l, sa staklenim vratima, sa 5 rešetke, neonska rasveta, snaga 410W- Dispenser za tople napitke “Ugolini INSTANT 3” ili ekvivalentno (za kafu, biljne i voćne čajeve, kafe od gingsenga ili ječma, mleka i dr.). - Ledomat tipa Linea Refrigerati B45 ili ekvivalentno, 45kg/dan- Dozator za piće tipa CC50 ili ekvivalentno, sa stalkom - 4 komada- Kanta za otpatke 50l, izrada inoksSav potreban rad, oprema i materijal potrebna za kompletiranje pozicije ulazi u cenu.Obračun po komadu.“</p> <p>U opisu pozicije tražena je mašina za pranje dim. 60h59h70cm tipa Aqua 50TDA. Dok su dimenzije tražene mašine 60h59h85cm. Molim da uskladite dimenzije mašine sa tipom mašine kako bismo mogli da formiramo ispravnu ponudu.</p>	<p>1.Ormarići se montiraju na zid. tip: BOX 5/25 NEW, proizvođač Metalobox ili ekvivalentno.</p> <p>Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji i produžiti rok za dostavljanje ponuda.</p> <p>2.U opisu pozicije tražena je mašina za pranje dim. 60h59h85cm tipa Aqua 50TDA.</p> <p>Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji.</p> <p>3.Nije potrebno upisivati pojedinačno cenu za svaku navedenu poziciju već je dovoljno upisati ukupan iznos na kraju svake pozicije za određeni GRO odnosno RO.</p> <p>Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji i produžiti rok za dostavljanje ponuda.</p> <p>4. Briše se u grupi radova „07 Telekom“ pozicija „VI Instalacije za dojavu požara“ a potrebno je ponuditi celu grupu radova „13 Protiv požara“ uključujući i tip centrale.</p> <p>Naručilac će izvršiti izmenu u konkursnoj dokumentaciji i produžiti rok za dostavljanje ponuda.</p>
---	--

<p>3. Pitanje:</p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „06 Predmer i predračun Elektro“ u pozicijama koje se odnose na GRO i RO molimo da nam pojasnite način upisivanja cena odnosno da li je potrebno upisivati pojedinačno cenu za svaku navedenu poziciju za određeni GRO odnosno RO ili je potrebno upisati ukupan iznos na kraju svake pozicije za određeni GRO odnosno RO?</p> <p>4. Pitanje:</p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „07 Telekom“ u poziciji „VI Instalacije za dojavu požara“ nalazi se jedan tip centrale a u predmeru i predračunu u grupi radova „13 Protiv požara“ drugi tip centrale.</p> <p>Da li su potrebne obe centrale navedene u grupi radova „07 Telekom“ i u grupi radova „13 Protiv požara“ ili samo jedan tip?</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo pojašnjenje da li ste uz predaju ponude predviđeli dostavljanje pisma o namerama za povraćaj avansa s obzirom da ste u uputstvu ponuđačima naveli sledeće:</p> <p>Rok i način plaćanja</p> <p>1. Avans 20 % po ispostavljanju avanske situacije i dostavljanju sredstva obezbeđenja za avans</p>	<p>Ponuđači su u obavezi da dostave pismo o namerama banke za povraćaj avansa.</p> <p>Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo Vas za pojašnjenja:</p>	<p>1. Štampač ulaznica može da bude povezan USB ili Ethernet interfejsom sa računarom.</p> <p>2. Čitač služi za kontrolu identifikacionih objekata koji mogu biti: štampani QR i/ili BAR kod i RFID kartica, i na bazi</p>

<p>1. Da li se za štampač ulaznica koristi RS 485 komunikacija, kako je navedeno u predmeru ili može USB kako je uobičajenije?</p>	<p>uspešne identifikacije aktiviraju-otključavaju blokirajući uređaj. Blokirajući uređaji će biti različiti od mesta primene: za ulaz u sportsku halu biće trokrake barijere za prolaz gledalaca, na ulaznim vratima će biti električna brava ili elektromagnet što treba odabrati ponudjač u zavisnosti od izabranog rešenja vrata.</p>
<p>2. Pozicija 1 iz predmera: koja je uloga ovih čitača u sistemu? Nije definisano kako se vrši kontrola pristupa (elektromagnet, brava, ...), koji softver upravlja ovim uređajima?</p>	<p>Čitači kartica su inteligentni uređaji koji se povezuju na centralni sistem i na sistem za izdavanje karata, tako da se automatski vrši ažuriranje baze aktivnih identifikacionih uređaja u sistemu u zavisnosti od privilegija za izdati identifikacioni objekat: odstampanu ili prodatu/izdatu kartu, izdatu privremenu ili stalnu RFID legitimaciju.</p>
<p>3. Na biletarnici je korisno da postoji i Stoni bar-kod skener, 1D/2D, za proveru papirnih ulaznica. Zašto nije predviđen?</p>	<p>Na bazi primljenog setup-a čitač autonomno vrši kontrolu i memorisanje uspešne i neuspešne identifikacije sa pridruženim vremenom akcije.</p>
<p>4. Nije predviđen server sistema. Zašto? U poziciji 4 se, između ostalog, traži: "Svi podaci se skladište u jednu centralnu bazu".</p>	<p>Svi Čitači kartica moraju posedovati Ethernet interfejs za povezivanje u jedinstvenu komunikacionu mrežu ACS sistema.</p>
	<p>3. Predvideti kontrolni čitač za sve ponudjene tipove identifikacionih objekata, koji će biti po izboru za montažu na zid, sa jasnom zvučnom i svetlosnom identifikacijom</p>

	<p>statusa provere: USPEŠNO/NEUSPEŠNO</p> <p>4. Podrazumeva se da sistem za izdavanje karata, koji teba da bude integriran u sistem pristupne kontrole (ACS) celog objekta (podsistem "biletarnice" je podsistem ACS sistema) treba da ima server za memorisanje svih akcija i autorizacija, kako na sistemu "biletarnice" tako i na sistemu ACS-a. Server mora da bude jedinstven za pomenute sisteme, sa diskovima za memorisanje podataka od 2 godine.</p> <p>Sistem "biletarnice" (za izdavanje karata, mora da bude sa WEB interfejsom sa podrškom on-line kupovine karata izvan mreže objekta, pri čemu se kupcu generišu QR ili BAR kodovi koji se mogu koristiti prilikom ulaska kao štampani ili sa mobilnog telefona!</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo informaciju koje standarde sigurnosti treba da zadovolje barijere?</p>	<p>Standardi koji su potrebni su sledeći: EN ISO 12100:2010, EN ISO 13857:2008, EN 60204-1:2006, EN 953:1997+A1:2009, EN 349+A1:2008</p>
<p>1. Pitanje:</p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „01. Predmer i predračun AG – 01 AG Zatvoreni bazen“, 4 Krov - broj pozicije 4.1 i 4.2 u opisu pozicije je navedno sledeće: „Vatrootpornost slaganog krova kao sklopa je 120 min. Krov kao sklop mora biti ispitati u skladu sa standardom SRPS U.J1.140. Izvođač radova je</p>	<p>1.Naručilac će izvršiti izmenu u predmeru i predračunu tako da se briše deo teksta „Vatrootpornost slaganog krova kao sklopa je 120 min.“</p>

<p>dužan da dostavi ateste akreditovane laboratorije da slagani krov kao sklop zadovoljava traženu vatrootpornost od 45 minuta.“</p>	<p>Izmena važećeg teksta glasi „Vatrootpornost slaganog krova kao sklopa je 45 min.“</p>
<p>Molimo naručioca da definiše vatrootpornost slaganog krova.</p>	<p>2.Naručilac će izvršiti korekciju.</p>
<p>2. Pitanje:</p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „01. Predmer i predračun AG – 01 AG Zatvoreni bazen“ 7 Aluminijumska stolarija – broj pozicije 7.8 i 7.11 u nastavku naziva pozicije, a pre opisa pozicije, navedeno je „kom“ i „1,00“ dok su u kolonama ispod navedene „jm“ i „Količina“ za određene dimenzije.</p>	<p>3.Naručilac će izvršiti korekciju.</p>
<p>Molimo Naručioca da izvrši korekciju.</p>	<p>4.Naručilac će izvršiti korekciju tako da umesto jedinica mere „m3“ bude „m2“.</p>
<p>3. Pitanje:</p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „11 Predmer i predračun Spoljno uređenje – Radovi na sadnji (PREDMER I PREDRAČUN BAZENA U GORNjEM MILANOVCU, RADOVI NA SADNjI SADNOG MATERIJALA I ZASNIVANjU TRAVNjAKA) u pozicijama:</p>	
<p>II/1 piše „sadnja sadnica...kom 4“ a ispod su navedene dve vrste sadnica sa 1 kom i 3 kom 2.</p>	
<p>II/2 piše „sadnja sadnica...kom 30“ a ispod su navedene tri vrste sadnica sa 12 kom, 9 kom i 9 kom.</p>	
<p>II/3 piše „sadnja sadnica...kom 4“ a ispod su navedene tri vrste sadnica sa 1 kom, 2 kom i 1 kom</p>	
<p>II/4 piše „sadnja sadnica...kom 129“ a ispod su navedene dve vrste sadnica sa 56 kom i 73 kom</p>	
<p>II/5 piše „sadnja sadnica...kom 96“ a ispod su navedene dve vrste sadnica sa 49 kom i 47 kom</p>	
<p>II/6 piše „sadnja sadnica...kom 43“ a ispod su navedene tri vrste sadnica sa 17 kom, 10 kom i 16 kom</p>	
<p>II/7 piše „sadnja sadnica...kom 12“ a ispod su navedene dve vrste sadnica sa 6 kom i 6 kom</p>	
<p>Molimo Vas da ispravite grešku tako što ćete izvršiti brisanje ispod opisa svake pozicije (RADOVI NA SADNjI VISOKOG LIŠCARSKOG DRVEĆA) kako bi ponuđač bez zabune mogao dati cenu za svaku vrstu sadnice posebno.</p>	
<p>4. Pitanje:</p> <p>U predmeru i predračunu u grupi radova „02. Predmer i predračun građevinskih radova“ - Bazen – broj pozicije IV/1</p>	

Tesarski radovi, u jedinici mere naveden jer obračun „m3“ za pozicije koje se odnose na stubove.

Molimo naručioca da ispravi grešku i umesto jedinica mere „m3“ upiše „m2“.