

Nemanjina br. 11

11000 Beograd

Srbija

## Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u opštini Pećinci, u naseljima Popinci i Prhovo**

Referentni broj: **JNOP/6-2022/IP**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>U konkursnoj dokumentaciji u okviru Obrasca strukture ponuđene cene (izmena od 30.08.2022), na strani 28, „N. ISPORUKA I UGRADNJA RAZVODNOG ORMANA I MERAČA NIVOVA - KOMPLET SA SLEDEĆOM OPREMOM“ redni broj pozicije: H.2 glasi:</p> <p>„Kontroler APP411 za pumpe, kom. 2“</p> <p>Napominjemo naručiocu da je gore navedena specifikacija neispravna iz razloga što dva kontrolera ne mogu da upravljaju sa dve pumpe na jednoj crpnoj stanici. Ispravna konfiguracija za dve pumpe bi bila „jedan kontroler APP 411 + jedan DP modul“.</p> <p>U skladu sa navedenim, a imajući u vidu i član 6. ZJN, načelo ekonomičnosti i efikasnosti, neophodno je da naručilac izvrši ispravku predmetne pozicije kako bi ponuđači mogli da pripreme odgovarajuću ponudu, a naručilac obezbedi ekonomično trošenje javnih sredstava.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac će uvažiti sugesiju ponuđača i izmeniti obrazac strukture cene u tom delu.</p>

## Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
---------------	-----------------------

<p>Poštovani,</p> <p>Molim Vas za razjašnjenje stavke 3.3. Alati, pogonska i tehnička oprema u kojoj je naznačeno da ponuđač mora da poseduje sledeće:</p> <p>8. Sertifikovana totalna stanica– 2 kom9. Sertifikovana CCTV oprema– 2 kom10. Sertifikovani nivelir– 4 komada</p> <p>Naše pitanje je na koji tip sertifikacije Naručilac misli ( Da li se misli na Uverenje o etaloniranju za totalne stanice i nivelir i stručni nalazi za CCTV opremu) ?</p> <p>Hvala.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac je imao u vidu Uverenje o etaloniranju za totalne stanice i nivelir i stručni nalazi za CCTV opremu, kako je I navedeno u konkursnoj dokumentaciji u delu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima.</p>
<p>1. S obzirom na to da se pumpe definisane u konkursnoj dokumentaciji Concetor XPC (N80-700) isporučuju sa mogućim opsegom broja obrtaja 500-3600, možete li definisati maksimalni broj obrtaja pumpe odnosno motora?</p> <p>2. Molimo vas da potvrdite da li ponuđač treba da predvidi adekvatnu EX zaštitu opreme se pumpnim stanicama (pumpe, rešetke, itd.) s obzirom na to da se oprema instalira u sredini gde se mogu javiti zapaljivi gasovi.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>1. Pumpa izbrana u projektnoj dokumentaciji je frekventno regulisana pa otuda dijapazon 500-3600o/min, to su mogućnosti izbrane pumpe za Q-H karakteristiku cevovoda. Ovom nabavkom predviđaju se pumpe do 1500 obrtaja. Važno je da ponuđena pumpa bude deklarirana za transport fekalne vode, da ima kanalno radno kolo i motor frekventno regulisan i da ispuni zahtevanu Q-H krivu-radnu tačku.</p> <p>2. Usled pojave metana koji dolazi u anaerobnim uslovima kada voda duže stoji u crpilištima crpnih stanica ili ako dođe do izlivanja zapaljivih – eksplozivnih materija u kanalizaciju, potrebno je ponuditi opremu u Ex zaštiti.</p>
<p>1. Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji zahtevao da ponuđači dostave:</p> <p>- Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude sa naznačenim iznosom ne manjim od 3% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Dosadašnja praksa u realizaciji projekata čiji je finansijer Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, koja se pokazala uspešnom na više stotina objekata javne namene, primenjena je i na ovoj javnoj nabavci.</p>

- Obazujuće pismo o namerama za avans u vrednosti od 30% ponude

- Obazujuće pismo o namerama za dobro izvršenje posla u vrednosti od 10% ponude

- Obazujuće pismo o namerama za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u vrednosti od 5% ponude.

Zakon o javnim nabavkama propisuje da je svaki ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke dužan da uz ponudu dostavi jedino sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude koje će garantovati da će ostala sredstva obezbeđenja biti dostavljena nakon potpisivanja ugovora, što predstavlja Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude.

Važno je imati u vidu činjenicu da prilikom sačinjavanja konkursne dokumentacije naručiocu moraju da vode računa o osnovnim načelima javnih nabavki, što podrazumeva da je naručilac obavezan da prilikom primene ZJN postupa na ekonomičan i efikasan način. Zahtev naručioca da se osim bankarske garancije za ozbiljnost ponude dostave i obavezujuća pisma koja iziskuju nepotrebne i velike troškove za ponuđače, predstavlja postupanje naručioca koje je u suprotnosti sa članom 6. ZJN i članom 94. ZJN.

Da zahtev za dostavljanje uz ponudu osim bankarske garancije za ozbiljnost ponude dostave i original obavezujuće pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za avans, dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku, obavezujućeg karaktera za banku predstavlja kršenje odredbi Zakona o javnim nabavkama dokazuje Rešenje Republičke komisije broj 4-00-1015/2020 od 15.01.2021.godine u kome je usvojen zahtev za zaštitu prava gde je podnosilac zahteva ukazao na povredu člana 94. ZJN

Molimo naručioca da iz dokumentacije o nabavci izbriše zahtev za dostavljanje obavezujućih pisama banke, jer navedeni zahtev

Imajući u vidu ukupnu vrednost samog projekta i vrednost predviđenog avansa, kao i kompleksnost i značaj projekta, Naručilac se opredelio za pisma o namerama, s obzirom da su ista obavezujuća i sa neograničenim rokom trajanja, te pružaju veću sigurnost Naručiocu da će predmetne garancije biti dostavljene.

<p>predstavlja povredu osnovnih načela javnih nabavki i samog ZJN.</p>	
<p>Poštovani, da li postoji mogućnost da Naručilac objavi Obrazac strukture cene u excel-u?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Na Portalu javnih nabavki je objavljen Obrazac strukture cene u word formatu, koji je otvoren dokument te ponuđači mogu da konvertuju podatke u excel format, radi lakšeg popunjavanja.</p> <p>Svakako, uz ponudu se dostavlja popunjen obrazac koji je objavljen na Portalu javnih nabavki.</p>
<p>U konkursnoj dokumentaciji u okviru Obrasca strukture ponuđene cene (izmena od 30.08.2022), na strani 28, „N. ISPORUKA I UGRADNJA RAZVODNOG ORMANA I MERAČA NIVOA - KOMPLET SA SLEDEĆOM OPREMOM“ redni broj pozicije: H.2 glasi:</p> <p>„Kontroler APP411 za pumpe, kom. 2“</p> <p>Napominjemo naručiocu da je gore navedena specifikacija neispravna iz razloga što dva kontrolera ne mogu da upravljaju sa dve pumpe na jednoj crpnoj stanici. Ispravna konfiguracija za dve pumpe bi bila „jedan kontroler APP 411 + jedan DP modul“.</p> <p>U skladu sa navedenim, a imajući u vidu i član 6. ZJN, načelo ekonomičnosti i efikasnosti, neophodno je da naručilac izvrši ispravku predmetne pozicije kako bi ponuđači mogli da pripreme odgovarajuću ponudu, a naručilac obezbedi ekonomično trošenje javnih sredstava.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac će uvažiti sugesiju ponuđača i izmeniti Obrazac strukture cene u tom delu.</p>