

## Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije

Referentni broj: OP/77-2023/UHI-A1

| Tekst zahteva  | Odgovor - pojašnjenje  |
|--|--|
| <p>Postoje neslaganja u predmeru I šemama stolarije.</p> <p>Neslaganja po pitanju količine protivpožarnih vrata:</p> <p>6PP – predmerom je dat 1 komad, u šemama je ukupno 4 kom<br/>7PP – predmerom je dat 1 komad, u šemama je ukupno 4 kom<br/>Takođe, dimenzije vrata 10PP u predmeru su 115/220 cm, a u šemama 60/120cm.</p> <p>Da li pratiti postojeći predmer ili će Naručilac dostaviti revidovanu dokumentaciju koja je usaglašena?</p>   | <p>Naručilac će izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije u delu Strukture ponuđene cene, folder 1, 01 Arhitektura, za sledeće pozicije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-menja se pozicija 01.07.16. u delu potrebne količine vrata oznake 6 PP, tako da se umesto 1 kom, navodi 4 kom;</li> <li>-menja se pozicija 01.07.17. u delu potrebne količine vrata oznake 7 PP, tako da se umesto 1 kom, navodi 4 kom;</li> <li>-menja se pozicija 01.07.19. u delu opisa dimenzije vrata oznake 10 PP, tako da se umesto dimenzije 115/220 cm, navodi dimenzija 60/120 cm.</li> </ul> |
| <p>U predmeru arhitekture operacionog bloka u delu betonskih radova nalazi se pozicija nabavke materijala I izrada pologe od polistirol betona (pozicija 01.02.01.).</p> <p>U samom opisu pozicije navedeno je da je zapreminska težina 250kg/m<sup>3</sup>, a koeficijent toplotne provodljivosti <math>\lambda=0,075</math>.</p> <p>Međutim, po informacijama dobijenim od strane dobavljača, polistirol beton sa zapreminskom težinom 250kg/m<sup>3</sup> ima koeficijent toplotne provodljivosti <math>\lambda=0,068</math>, dok polistirol beton sa</p> | <p>Merodavna karakteristika zapreminske tezine polistirol betona je 250kg/m<sup>3</sup>. Shodno navedenom Naručilac će izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije u delu Strukture ponuđene cene, folder 1, 01 Arhitektura, u opisu pozicije 01.02.01, brisanjem teksta koji se odnosi na podatke o koeficijentu toploprovodljivosti.</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>zapreminskom težinom 450kg/m<sup>3</sup> ima koeficijent toplotne provodljivosti <math>\lambda=0,075</math>.</p> <p>Koja karakteristika je merodavna, odnosno da li ponudom predvideti jediničnu cenu za polistirol beton sa zapreminskom težinom 250kg/m<sup>3</sup> ili 450kg/m<sup>3</sup>?</p> |  |
|---|--|

### **Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama**

| Tekst zahteva   | Odgovor - pojašnjenje  |
|---|--|
| <p>U fajlu tehnička dokumentacija i planovi , napisano je da se tehnička dokumentacija može preuzeti sa linka koji nije unet u fajl. Molimo Vas da stavite link u fajl kako bismo imali pristup tehničkoj dokumentaciji.</p>  | <p>Naručilac će izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i objaviće novi dokument koji će sadržati link sa tehničkom dokumentacijom.</p>  |
| <p>Ukazujemo naručiocu javne nabavke da je u konkursnoj dokumentaciji prevideo da navede zakonsku obavezu ponuđača, da poštuje prava intelektualne svojine, tj. da <b>naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač</b>, a saglasno pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu predmetnu pravnu oblast i članu 98. stav 9. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", broj 91/19).</p> <p>U građevinskom sektoru postoji više zaštićenih patentnih rešenja, izdatih od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a koja su predmet svake javne nabavke izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg objekta. Ponuđači, izvođači građevinskih radova u Republici Srbiji imaju zakonsku obavezu poštovanja intelektualne svojine, kao i obavezu posedovanja <b>LICENCI</b> za korišćenje patentnih prava shodno postojećim zakonima Republike Srbije, "Zakona o patentima" ("Sl. glas. RS", br.</p> | <p>Naručilac će izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije u delu Opšti podaci o predmetu nabavke i uneće napomenu da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>99/2011, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 i 66/2009) i "Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine" ("Sl. glas. RS", br. 46/20046/2006 i 104/2009), dok su eventualne sankcije zbog nepoštovanja intelektualne svojine predviđene Krivičnim zakonikom Republike Srbije.</p> <p>Pozivamo naručioca javne nabavke da izmeni konkursnu dokumentaciju i uskladi je sa članom 98. stav 9. Zakona o javnim nabavkama, te da u konkursnu dokumentaciju unese navedenu dopunu.</p>   |   |
| <p>Ukazujemo Naručiocu javne nabavke na <b>zakonske propuste u konkursnoj dokumentaciji</b>, a shodno novim potrebama u projektovanju i izvođenju radova, kako se ne bi kršili postojeći zakoni Republike Srbije, "Zakon o patentima" ("Sl. glas. RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 i 66/2009), "Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine" ("Sl. glas. RS", br. 46/20046/2006 i 104/2009), stav 1. i 3. člana 129 "Zakona o planiranju i izgradnji" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), stav 9. člana 98 i stavu 2. člana 115 "Zakona o javnim nabavkama" ("Sl. glasnik RS", broj 91/19), privredni subjekt, ponuđač, je dužan da uz ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma i da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta dostavljanjem kopija važećih <b>LICENCI</b>:</p> <p><b>1. za vršenje poslova izvođenja PROTIVPOŽARNIH KANALA ZA VENTILACIJU I ODVOD DIMA I TOPLOTE - posl. br. MP-2019/0069 - 2020/6197</b></p> <p><b>2. za vršenje poslova izvođenja TERMOIZOLACIONIH KLIMATIZACIONIH I</b></p> | <p>Članom 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19) propisano je da ako privredni subjekt mora da poseduje određeno ovlašćenje, odnosno dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili da bude član određene organizacije da bi mogao da obavlja predmetnu delatnost, naručilac <b>može</b> od njega da zahteva da dokaže posedovanje takve dozvole, ovlašćenja ili članstva.</p> <p>Shodno navedenom, naručilac nije dužan da zahteva od ponuđača da dokaže posedovanje takve dozvole, ovlašćenja ili članstva, već samo ima mogućnost da to zahteva u konkursnoj dokumentaciji. Nezavisno od toga, izvođači radova su svakako obavezni da u svom radu poštuju sve pozitivne propise Republike Srbije, pa izmedju ostalog i da poseduju sve dozvole, ovlašćenja ili članstva ukoliko su isti potrebni.</p> <p>U tom smislu, članom 2. Modela ugovora Naručilac je propisao je da izvođač izvodi radove u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, posebnim uzansama o građenju, tehničkim normativima i standardima i pravilima struke koja važe za izvođenje radova ove vrste.</p> <p>Imajući u vidu sve izneto, Naručilac smatra da nije prekršio odredbe člana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19), te nije zahtevao od ponuđača da u ovom</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>VENTILACIONIH KANALA - posl. br. MP-2020/0016</b></p> <p>izdatih od strane nosioca prava korišćenja patenata registrovanih kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.</p> <p>Smatramo da je shodno predmetu javne nabavke i gore navedenim Zakonima, način na koji je definisana tehnička dokumentacija, "Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima", prekršen stav 2 člana 115 "Zakona o javnim nabavkama", gde se navodi da privredni subjekt mora da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, te pozivamo naručioca javne nabavke da izmeni i dopuni konkursnu dokumentaciju i uskladi je sa gore navedenim Zakonima Republike Srbije.</p> | <p>postupku javne nabavke dokažu posedovanje navedenih licenci.</p>                          |
| <p>U dobijenim crtežima, konkretno crtežu Projektovano stanje – osnova 3. Sprata, je označen zid UZ 4. Fizikom je definisano da je UZ 4 kompozitni panel, a kao takav se ne nalazi u predmeru.</p> <p>Molimo za informaciju da li se ovaj zid treba obuhvatiti ponudom?</p>  | <p>Nije obuhvaćeno ovom javnom nabavkom.</p>   |
| <p>U dobijenim crtežima, konkretno crtežu Projektovano stanje – osnova 3. Sprata, je označen zid UZ 4. Fizikom je definisano da je UZ 4 kompozitni panel, a kao takav se ne nalazi u predmeru.</p> <p>Ukoliko se ovi zidovi ne izvode sada, da li će se izvoditi podne obloge u operacionim salama?</p> <p>Odnosno, da li podove treba obuhvatiti ponudom?</p>   | <p>Podne obloge će se izvoditi u operacionim salama i potrebno ih je obuhvatiti ponudom.</p> |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
| Molimo za informaciju o tipu plafona u operacionom bloku, s obzirom da nije obuhvaćen predmerom.   | Nije obuhvaćeno ovom javnom nabavkom.  |
| <p>Postoje neslaganja u predmeru I šemama stolarije.</p> <p>Neslaganja po pitanju količine protivpožarnih vrata:</p> <p>6PP – predmerom je dat 1 komad, u šemama je ukupno 4 kom<br/>7PP – predmerom je dat 1 komad, u šemama je ukupno 4 kom<br/>Takođe, dimenzije vrata 10PP u predmeru su 115/220 cm, a u šemama 60/120cm.</p> <p>Da li pratiti postojeći predmer ili će Naručilac dostaviti revidovanu dokumentaciju koja je usaglašena?</p> | <p>Naručilac će izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije u delu Strukture ponuđene cene, folder 1, 01 Arhitektura, za sledeće pozicije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-menja se pozicija 01.07.16. u delu potrebne količine vrata oznake 6 PP, tako da se umesto 1 kom, navodi 4 kom;</li> <li>-menja se pozicija 01.07.17. u delu potrebne količine vrata oznake 7 PP, tako da se umesto 1 kom, navodi 4 kom;</li> <li>-menja se pozicija 01.07.19. u delu opisa dimenzije vrata oznake 10 PP, tako da se umesto dimenzije 115/220 cm, navodi dimenzija 60/120 cm.</li> </ul>   |
| Za dokazivanje kriterijuma 4.1. Spisak izvedenih radova, da li će Naručilac prohvatiti radove na sanaciji zdravstvenih objekata ?  | <p>Konkursnom dokumentacijom u delu Kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u tački 4.1 Spisak izvedenih radova, zahtevan je sledeći uslov: „Da je privredni subjekat samostalno ili kao nosilac posla u periodu od 5 godina pre isteka roka za podnošenje ponuda, započeo i izveo radove, na izgradnji i/ili dogradnji i/ili rekonstrukciji dva zdravstvena objekta pri čemu je bruto građevinska površina izgrađenog i/ili dograđenog i/ili rekonstruisanog dela veća od 2.300 m<sup>2</sup>, po objektu, i od kojih minimum jedan objekat ima minimalno sledeću strukturu izgrađenog i/ili dograđenog i/ili rekonstruisanog dela objekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operacioni blok;</li> <li>b) izolacija i intenzivna nega;</li> <li>c) centralna sterilizacija i dezinfekcija (CSD);</li> <li>d) laboratorija.“,</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | shodno navedenom, Naručilac neće prihvati radove na sanaciji zdravstvenih objekata.  |
| <p>U predmeru arhitekture operacionog bloka u delu betonskih radova nalazi se pozicija nabavke materijala I izrada pologe od polistirol betona (pozicija 01.02.01.).</p> <p>U samom opisu pozicije navedeno je da je zapreminska težina <math>250\text{kg/m}^3</math>, a koeficijent toplotne provodljivosti <math>\lambda=0,075</math>.</p> <p>Međutim, po informacijama dobijenim od strane dobavljača, polistirol beton sa zapreminskom težinom <math>250\text{kg/m}^3</math> ima koeficijent toplotne provodljivosti <math>\lambda=0,068</math>, dok polistirol beton sa zapreminskom težinom <math>450\text{kg/m}^3</math> ima koeficijent toplotne provodljivosti <math>\lambda=0,075</math>.</p> <p>Koja karakteristika je merodavna, odnosno da li ponudom predvideti jediničnu cenu za polistirol beton sa zapreminskom težinom <math>250\text{kg/m}^3</math> ili <math>450\text{kg/m}^3</math>?</p> | <p>Merodavna karakteristika zapreminske tezine polistirol betona je <math>250\text{kg/m}^3</math>. Shodno navedenom Naručilac će izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije u delu Strukture ponuđene cene, folder 1, 01 Arhitektura, u opisu pozicije 01.02.01, brisanjem teksta koji se odnosi na podatke o koeficijentu toploprovodljivosti.</p> |